

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional I - Citygate Estacion Importacion Rio Bravo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulfhídrico (mg/m3)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/06/2023	92.71319	0.04041	0.17196	0.21236	6.53929	235.45473	2.17094	40.24418	51.82329	0.25235	0.00000	0.00000
02/06/2023	92.30860	0.03698	0.16438	0.20136	6.86190	235.57655	3.25015	40.41272	51.92108	0.06882	0.00000	0.00000
03/06/2023	92.19552	0.03581	0.19806	0.23387	6.98448	236.93556	2.29070	40.40669	51.90331	0.45882	0.00000	0.00000
04/06/2023	92.34423	0.03087	0.22956	0.26043	6.85114	236.65467	2.82543	40.32719	51.84888	0.26765	0.00000	0.00000
05/06/2023	92.23657	0.03767	0.23556	0.27323	6.83937	234.32585	1.93421	40.39795	51.87955	0.33647	0.00000	0.00000
06/06/2023	92.42348	0.03732	0.22942	0.26675	6.65375	235.36488	1.96764	40.35673	51.85987	0.25235	0.00000	0.00000
07/06/2023	92.22128	0.02944	0.23064	0.26008	6.81753	234.41326	2.94519	40.42259	51.90092	0.13765	0.00000	0.00000
08/06/2023	91.48913	0.08341	0.22509	0.30850	7.10066	234.13247	2.27956	40.77110	52.05464	0.69588	0.00000	0.00000
09/06/2023	91.15444	0.22368	0.17925	0.40294	7.36599	234.32656	5.17462	40.78152	51.98444	0.41294	0.00000	0.00000
10/06/2023	91.35048	0.06423	0.15916	0.22340	7.47697	234.64541	5.16348	40.79343	52.11116	0.26765	0.00000	0.00000
11/06/2023	91.59562	0.05043	0.17415	0.22458	7.12013	235.25464	4.49089	40.78337	52.10766	0.20647	0.00000	0.00000
12/06/2023	91.17971	0.05615	0.19737	0.25352	7.38347	234.25690	3.51751	40.92918	52.17211	0.29824	0.00000	0.00000
13/06/2023	91.59515	0.08559	0.19198	0.27757	7.31837	236.14789	3.84893	40.62528	51.99011	0.13000	0.00000	0.00000
14/06/2023	91.54347	0.03661	0.19942	0.23603	7.29521	236.24586	3.62613	40.71658	52.07017	0.62706	0.00000	0.00000
15/06/2023	93.82957	1.35074	0.09919	1.44993	3.89773	234.56543	4.94903	39.24151	50.38484	0.69588	0.00000	0.00000
16/06/2023	94.58654	1.64620	0.07423	1.72042	2.96458	235.63464	5.43641	38.81194	49.95156	0.29059	0.00000	0.00000
17/06/2023	95.43982	1.77892	0.04864	1.82756	1.97218	235.98520	6.91109	38.52199	49.70519	0.77235	0.00000	0.00000
18/06/2023	95.60866	1.73076	0.04757	1.77834	1.90335	235.65214	7.35949	38.48204	49.71551	0.42059	0.00000	0.00000
19/06/2023	95.32496	1.74127	0.05229	1.79355	2.03114	234.35690	8.88012	38.61811	49.78415	0.64235	0.00000	0.00000
20/06/2023	95.53880	1.76560	0.04787	1.81347	1.91302	235.49485	8.53478	38.49465	49.69881	0.47412	0.00000	0.00000
21/06/2023	95.61823	1.78305	0.04343	1.82648	1.95539	236.78740	9.05140	38.38776	49.62751	0.30588	0.00000	0.00000
22/06/2023	91.99398	0.46866	0.14853	0.61719	6.41076	235.61327	9.00823	40.42887	51.63329	0.16824	0.00000	0.00000
23/06/2023	92.79749	0.16985	0.15438	0.32422	6.23075	234.87538	6.80108	40.23974	51.73659	0.27529	0.00000	0.00000
24/06/2023	93.17740	0.18077	0.15816	0.33892	5.86293	234.85954	5.97253	40.10889	51.65537	0.26000	0.00000	0.00000
25/06/2023	93.30827	0.14378	0.17208	0.31586	5.82430	234.53661	4.23327	40.05900	51.64788	0.22941	0.00000	0.00000
26/06/2023	93.51930	0.14603	0.17864	0.32467	5.64523	235.55486	4.83623	39.96659	51.59239	0.36706	0.00000	0.00000
27/06/2023	93.78426	0.17814	0.18739	0.36553	5.38973	234.74319	4.52849	39.84393	51.49871	0.21412	0.00000	0.00000
28/06/2023	92.97394	0.06890	0.17374	0.24264	6.33611	234.24896	11.37413	40.15159	51.75134	0.18353	0.00000	0.00000
29/06/2023	93.51705	0.05510	0.16358	0.21868	5.95246	232.84587	23.23425	39.94415	51.65235	0.13000	0.00000	0.00000
30/06/2023	94.35748	0.04269	0.19342	0.23611	5.01038	234.43618	27.19737	39.73932	51.53342	0.14529	0.00000	0.00000
											0.00000	0.00000
Mínimo	91.15444	0.02944	0.04343	0.21868	1.90335	232.84587	1.93421	38.38776	49.62751	0.06882	0.00000	0.00000
Promedio	93.19714	0.55669	0.14919	0.70588	5.35328	234.99913	7.25287	39.88879	51.27280	0.34412	0.00000	0.00000
Máximo	95.61823	1.78305	0.23064	1.82756	7.47697	236.78740	27.19737	40.92918	52.17211	0.77235	0.00000	0.00000
Desv. Est.	1.53571	0.72795	0.06200	0.66912	2.03921	0.92146	5.67955	0.86217	0.94117	0.18932	0.00000	0.00000

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional I - Citygate Estacion Importacion Rio Bravo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/06/2023	93.21878	0.30280	0.19126	0.48262	7.83285	235.45473	2.17094	40.60910	52.03506	0.25235	0.00000	0.00000
02/06/2023	93.07485	0.07367	0.20273	0.25143	8.48155	235.57655	3.25015	40.83185	52.16624	0.06882	0.00000	0.00000
03/06/2023	92.58171	0.05810	0.22922	0.25325	7.33701	236.93556	2.29070	40.53621	51.97702	0.45882	0.00000	0.00000
04/06/2023	92.64458	0.06494	0.23377	0.29331	7.37446	236.65467	2.82543	40.50214	51.95188	0.26765	0.00000	0.00000
05/06/2023	92.59722	0.05216	0.24208	0.28767	7.57869	234.32585	1.93421	40.64006	52.01728	0.33647	0.00000	0.00000
06/06/2023	92.70326	0.04028	0.23452	0.27414	6.80816	235.36488	1.96764	40.49416	51.93214	0.25235	0.00000	0.00000
07/06/2023	92.48241	0.05585	0.24357	0.29093	6.96922	234.41326	2.94519	40.89865	52.15268	0.13765	0.00000	0.00000
08/06/2023	92.13772	0.26262	0.24037	0.48568	8.81063	234.13247	2.27956	41.41720	52.36079	0.69588	0.00000	0.00000
09/06/2023	92.76665	0.55829	0.19738	0.73126	9.56914	234.32656	5.17462	41.65892	52.42801	0.41294	0.00000	0.00000
10/06/2023	92.12711	0.29330	0.16870	0.44497	9.39742	234.64541	5.16348	41.38983	52.46655	0.26765	0.00000	0.00000
11/06/2023	92.41857	0.06366	0.18352	0.23628	7.53905	235.25464	4.49089	41.22117	52.34674	0.20647	0.00000	0.00000
12/06/2023	92.05573	0.15990	0.21100	0.36689	8.19805	234.25690	3.51751	41.34115	52.38145	0.29824	0.00000	0.00000
13/06/2023	92.56851	0.43850	0.21035	0.62821	8.29324	236.14789	3.84893	41.07851	52.26630	0.13000	0.00000	0.00000
14/06/2023	92.51248	0.04894	0.20410	0.25165	8.94655	236.24586	3.62613	41.22693	52.35098	0.62706	0.00000	0.00000
15/06/2023	95.42355	1.92563	0.19692	1.97418	8.05078	234.56543	4.94903	40.89279	52.16498	0.69588	0.00000	0.00000
16/06/2023	95.11530	1.77375	0.08506	1.83547	3.12946	235.63464	5.43641	38.98502	50.06464	0.29059	0.00000	0.00000
17/06/2023	95.75750	2.02298	0.05583	2.06669	2.30313	235.98520	6.91109	38.71350	49.84588	0.77235	0.00000	0.00000
18/06/2023	95.87540	1.80385	0.05425	1.85527	2.02191	235.65214	7.35949	38.61576	49.80341	0.42059	0.00000	0.00000
19/06/2023	95.61726	1.81022	0.05783	1.85721	2.19439	234.35690	8.88012	38.80402	49.94180	0.64235	0.00000	0.00000
20/06/2023	95.88088	1.82702	0.05447	1.87122	2.04959	235.49485	8.53478	38.62688	49.80521	0.47412	0.00000	0.00000
21/06/2023	96.05274	1.85317	0.05433	1.89553	6.02007	236.78740	9.05140	40.03599	50.68819	0.30588	0.00000	0.00000
22/06/2023	94.88693	1.43314	0.20234	1.52205	11.21812	235.61327	9.00823	43.40710	53.44178	0.16824	0.00000	0.00000
23/06/2023	94.68125	0.35951	0.16291	0.51157	7.86382	234.87538	6.80108	40.82942	52.06746	0.27529	0.00000	0.00000
24/06/2023	94.95205	0.69541	0.16866	0.84526	7.72904	234.85954	5.97253	40.66131	52.04982	0.26000	0.00000	0.00000
25/06/2023	95.63929	0.33741	0.18352	0.51273	6.66942	234.53661	4.23327	40.39330	51.84706	0.22941	0.00000	0.00000
26/06/2023	94.72888	0.38452	0.18453	0.56253	6.56411	235.55486	4.83623	40.36959	51.85642	0.36706	0.00000	0.00000
27/06/2023	95.45132	0.64606	0.19716	0.84322	6.40647	234.74319	4.52849	40.18182	51.67136	0.21412	0.00000	0.00000
28/06/2023	94.40466	0.29901	0.18390	0.47193	7.65964	234.24896	11.37413	40.58563	52.00077	0.18353	0.00000	0.00000
29/06/2023	95.40731	0.19951	0.17595	0.37321	7.02638	232.84587	23.23425	40.29072	51.85751	0.13000	0.00000	0.00000
30/06/2023	96.15337	0.09216	0.21373	0.28857	6.91995	234.43618	27.19737	40.21243	51.81796	0.14529	0.00000	0.00000
											0.00000	0.00000
Mínimo	92.05573	0.04028	0.05425	0.23628	2.02191	232.84587	1.93421	38.61576	49.80341	0.06882	0.00000	0.00000
Promedio	94.31201	0.77539	0.16500	0.91987	6.73431	234.99913	7.25287	40.49327	51.66440	0.34412	0.00000	0.00000
Máximo	96.15337	2.02298	0.24357	2.06669	11.21812	236.78740	27.19737	43.40710	53.44178	0.77235	0.00000	0.00000
Desv. Est.	1.51517	0.74717	0.06369	0.68236	2.52272	0.92146	5.67955	1.11553	1.01050	0.18932	0.00000	0.00000

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997

PUNTO DE MEDICIÓN:

Cruce Internacional I - Citygate Estacion Importacion Rio Bravo

ZONA DE MEDICIÓN:

RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/06/2023	92.90396	0.02433	0.18534	0.20967	6.27186	235.45473	2.17094	40.21765	51.81345	0.25235	0.00000	0.00000
02/06/2023	91.98762	0.02525	0.15378	0.17903	6.92011	235.57655	3.25015	40.60854	52.04027	0.06882	0.00000	0.00000
03/06/2023	92.42007	0.04575	0.19371	0.23946	6.68567	236.93556	2.29070	40.38433	51.88545	0.45882	0.00000	0.00000
04/06/2023	92.52857	0.02531	0.22920	0.25451	6.68971	236.65467	2.82543	40.26983	51.82155	0.26765	0.00000	0.00000
05/06/2023	92.45728	0.05216	0.23303	0.28519	6.57280	234.32585	1.93421	40.35689	51.84760	0.33647	0.00000	0.00000
06/06/2023	92.17459	0.03425	0.21574	0.25294	6.43115	235.36488	1.96764	40.25475	51.80157	0.25235	0.00000	0.00000
07/06/2023	91.51122	0.01929	0.22074	0.24501	6.60290	234.41326	2.94519	40.29178	51.82345	0.13765	0.00000	0.00000
08/06/2023	89.38335	0.03709	0.19259	0.25660	6.73929	234.13247	2.27956	40.47870	51.77193	0.69588	0.00000	0.00000
09/06/2023	88.45057	0.03547	0.16396	0.20142	6.16714	234.32656	5.17462	40.14896	51.63228	0.41294	0.00000	0.00000
10/06/2023	89.36024	0.02608	0.15042	0.17762	6.82965	234.64541	5.16348	40.42077	51.85442	0.26765	0.00000	0.00000
11/06/2023	90.81927	0.03745	0.16594	0.21313	6.70510	235.25464	4.49089	40.39835	51.90248	0.20647	0.00000	0.00000
12/06/2023	90.27450	0.03707	0.17573	0.21998	6.62213	234.25690	3.51751	40.50845	51.86656	0.29824	0.00000	0.00000
13/06/2023	90.44057	0.02930	0.18132	0.21339	6.54856	236.14789	3.84893	40.24072	51.58197	0.13003	0.00000	0.00000
14/06/2023	89.83643	0.02736	0.19271	0.22258	6.42337	236.24586	3.62613	40.34554	51.87558	0.62706	0.00000	0.00000
15/06/2023	90.85032	0.04115	0.04855	0.23807	1.89208	234.56543	4.94903	38.39077	49.53042	0.69588	0.00000	0.00000
16/06/2023	91.75977	0.07691	0.15818	0.23509	7.01437	238.53266	3.14710	40.89539	52.18219	0.37471	0.00000	0.00000
17/06/2023	95.16462	1.60888	0.04144	1.65388	1.70907	235.98520	6.91109	38.32818	49.43296	0.77235	0.00000	0.00000
18/06/2023	95.34998	1.65860	0.04102	1.70658	1.74907	235.65214	7.35949	38.31096	49.59218	0.42059	0.00000	0.00000
19/06/2023	95.08813	1.66196	0.04485	1.71979	1.86283	234.35690	8.88012	38.44232	49.65190	0.64235	0.00000	0.00000
20/06/2023	95.24564	1.69911	0.04278	1.75213	1.74804	235.49485	8.53478	38.34489	49.58054	0.47412	0.00000	0.00000
21/06/2023	90.99915	1.60131	0.04030	1.65564	1.63896	236.78740	9.05140	38.20115	49.50979	0.30588	0.00000	0.00000
22/06/2023	86.43641	0.15025	0.06569	0.29641	2.25719	235.61327	9.00823	38.73461	50.04711	0.16824	0.00000	0.00000
23/06/2023	91.01873	0.06280	0.14541	0.21405	4.41849	234.87538	6.80108	39.69860	51.41828	0.27529	0.00000	0.00000
24/06/2023	91.47921	0.05526	0.14823	0.20728	4.18251	234.85954	5.97253	39.52299	51.17132	0.26000	0.00000	0.00000
25/06/2023	92.32208	0.04649	0.15289	0.19938	3.66262	234.53661	4.23327	39.43229	51.37371	0.22941	0.00000	0.00000
26/06/2023	92.51480	0.03652	0.16327	0.21423	4.34780	235.55486	4.83623	39.46612	51.19518	0.36706	0.00000	0.00000
27/06/2023	92.65246	0.04515	0.17698	0.22572	3.84244	234.74319	4.52849	39.44561	51.12425	0.21412	0.00000	0.00000
28/06/2023	90.60947	0.06478	0.19802	0.26280	6.99406	238.38686	2.64997	41.42177	52.43002	0.74176	0.00000	0.00000
29/06/2023	92.42474	0.02852	0.14420	0.17968	3.92099	232.84587	23.23425	39.31485	51.20718	0.13003	0.00000	0.00000
30/06/2023	92.59195	0.02298	0.15143	0.17441	3.03710	234.43618	27.19737	39.16657	51.21730	0.14529	0.00000	0.00000
											0.00000	0.00000
Mínimo	86.43641	0.01929	0.04030	0.17441	1.63896	232.84587	1.93421	38.20115	49.43296	0.06882	0.00000	0.00000
Promedio	91.55033	0.36576	0.13690	0.51751	4.53388	235.28057	6.81234	39.60820	51.07098	0.36981	0.00000	0.00000
Máximo	95.34998	1.69911	0.22074	1.75213	7.01437	238.53266	27.19737	41.42177	52.43002	0.77235	0.00000	0.00000
Desv. Est.	2.16264	0.65402	0.06115	0.60308	2.08955	1.26943	5.96125	0.93086	0.98063	0.20955	0.00000	0.00000

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional II - Estacion Importacion Phenix
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulfhídrico (mg/m3)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3.00 max	4.00 max	4.00 max	11.0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6.00 max	150,00 max	0.20 max
01/06/2023	92.68437	0.03603	0.17090	0.20693	6.50560	236.36542	2.17094	40.24840	51.69148	0.25235	0.00000	0.00000
02/06/2023	92.37321	0.03747	0.16337	0.20084	6.84711	235.65987	3.25015	40.42860	51.91499	0.06882	0.00000	0.00000
03/06/2023	92.19923	0.03430	0.19914	0.23344	6.97962	236.35636	2.29070	40.42072	51.88775	0.45882	0.00000	0.00000
04/06/2023	92.33924	0.03005	0.23321	0.26326	6.86544	236.66546	2.82543	40.34335	51.85193	0.26765	0.00000	0.00000
05/06/2023	92.23835	0.03606	0.23983	0.27588	6.83921	234.54659	1.93421	40.40370	51.88119	0.33647	0.00000	0.00000
06/06/2023	92.39933	0.03186	0.23848	0.27033	6.69025	235.87683	1.96764	40.32976	51.85021	0.25235	0.00000	0.00000
07/06/2023	92.19780	0.03006	0.23136	0.26142	6.82969	234.26462	2.94519	40.43839	51.90822	0.13765	0.00000	0.00000
08/06/2023	91.42258	0.08523	0.22533	0.31056	7.10433	234.46587	2.27956	40.77195	52.05673	0.69588	0.00000	0.00000
09/06/2023	91.21952	0.22722	0.17874	0.40597	7.37533	234.65590	5.17462	40.78062	51.98844	0.41294	0.00000	0.00000
10/06/2023	91.53544	0.06744	0.16023	0.22767	7.48872	234.65645	5.16348	40.80199	52.11802	0.26765	0.00000	0.00000
11/06/2023	91.81669	0.05098	0.17539	0.22638	7.12034	235.56545	4.49089	40.79256	52.23068	0.20647	0.00000	0.00000
12/06/2023	91.19827	0.05715	0.19632	0.25347	7.39497	234.68976	3.51751	40.93096	52.18619	0.29824	0.00000	0.00000
13/06/2023	91.60952	0.08786	0.19246	0.28033	7.33977	236.14548	3.84893	40.63523	52.02508	0.13000	0.00000	0.00000
14/06/2023	91.56036	0.03824	0.19982	0.23806	7.29508	236.55649	3.62613	40.73038	52.07354	0.62706	0.00000	0.00000
15/06/2023	93.84589	1.35902	0.09895	1.45797	3.89118	234.54269	4.94903	39.24324	50.34838	0.69588	0.00000	0.00000
16/06/2023	94.60157	1.67383	0.07619	1.75002	2.96198	235.65613	5.43641	38.81070	49.81674	0.29059	0.00000	0.00000
17/06/2023	95.45173	1.78775	0.05004	1.76380	1.98139	235.86545	6.91109	38.51597	49.68883	0.77235	0.00000	0.00000
18/06/2023	95.63687	1.76376	0.04856	1.81232	1.88829	235.56152	7.35949	38.45848	49.69953	0.42059	0.00000	0.00000
19/06/2023	95.32665	1.75387	0.05314	1.72998	2.04261	234.35616	8.88012	38.64164	49.78815	0.64235	0.00000	0.00000
20/06/2023	95.54153	1.76993	0.04825	1.81818	1.90849	235.52495	8.53478	38.49644	49.70481	0.47412	0.00000	0.00000
21/06/2023	95.62386	1.79117	0.04489	1.83606	1.96353	236.35468	9.05140	38.39032	49.64333	0.30588	0.00000	0.00000
22/06/2023	91.89540	0.47355	0.14975	0.62330	6.40474	235.66513	9.00823	40.44472	51.64380	0.16824	0.00000	0.00000
23/06/2023	92.81421	0.17663	0.15737	0.32076	6.23540	234.86419	6.80108	40.39879	51.73624	0.27529	0.00000	0.00000
24/06/2023	93.18736	0.20267	0.15923	0.35824	5.86932	234.54590	5.97253	40.11495	51.68094	0.26000	0.00000	0.00000
25/06/2023	93.32342	0.14416	0.17292	0.30980	5.81991	234.61454	4.23327	40.05738	51.66135	0.22941	0.00000	0.00000
26/06/2023	93.54169	0.14529	0.17880	0.32409	5.65566	235.53699	4.83623	39.96746	51.63957	0.36706	0.00000	0.00000
27/06/2023	93.78927	0.17968	0.18817	0.36785	5.40990	234.31587	4.52849	39.83894	51.51034	0.21412	0.00000	0.00000
28/06/2023	92.96003	0.07000	0.17436	0.24436	6.34048	234.84963	11.37413	40.16348	51.75704	0.18353	0.00000	0.00000
29/06/2023	93.65970	0.05589	0.16394	0.21984	5.96026	232.58686	23.23425	39.95168	51.64312	0.13000	0.00000	0.00000
30/06/2023	94.31300	0.04376	0.20138	0.24513	4.99778	234.64436	27.19737	39.86218	51.47461	0.14529	0.00000	0.00000
Mínimo	91.89540	0.04376	0.04489	0.21984	1.88829	232.58686	1.93421	38.39032	49.64333	0.06882	0.00000	0.00000
Promedio	93.97023	0.65926	0.13390	0.78538	4.65357	234.87852	6.45978	39.59896	51.04483	0.33290	0.00000	0.00000
Máximo	95.63687	1.79117	0.20138	1.83606	6.40474	236.35468	27.19737	40.44472	51.75704	0.77235	0.00000	0.00000
Desv. Est.	1.22285	0.77773	0.06061	0.71062	1.91247	0.93846	5.67955	0.78691	0.93054	0.18932	0.00000	0.00000

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional II - Estacion Importacion Phenix
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/06/2023	93.32570	0.30253	0.19113	0.47903	7.83133	236.36542	2.17094	40.65609	52.06027	0.25235	0.00000	0.00000
02/06/2023	93.06477	0.07364	0.20273	0.24692	8.35465	235.65987	3.25015	40.83547	52.12381	0.06882	0.00000	0.00000
03/06/2023	92.65342	0.05655	0.22951	0.25424	7.33754	236.35636	2.29070	40.57982	51.98795	0.45882	0.00000	0.00000
04/06/2023	92.65612	0.05315	0.26983	0.31235	7.36478	236.66546	2.82543	40.58402	51.96205	0.26765	0.00000	0.00000
05/06/2023	92.59722	0.05351	0.26543	0.31062	7.57869	234.54659	1.93421	40.67440	52.01573	0.33647	0.00000	0.00000
06/06/2023	92.67033	0.06231	0.24951	0.30226	6.93218	235.87683	1.96764	40.44532	51.93583	0.25235	0.00000	0.00000
07/06/2023	92.51362	0.05469	0.24456	0.28893	6.98562	234.26462	2.94519	40.84987	52.17978	0.13765	0.00000	0.00000
08/06/2023	92.56410	0.26641	0.24894	0.49104	8.87811	234.46587	2.27956	41.41720	52.38949	0.69588	0.00000	0.00000
09/06/2023	92.64522	0.55655	0.19417	0.72787	9.54657	234.65590	5.17462	41.66559	52.40624	0.41294	0.00000	0.00000
10/06/2023	92.86411	0.26459	0.16875	0.41672	9.34197	234.65645	5.16348	41.38469	52.49871	0.26765	0.00000	0.00000
11/06/2023	92.89744	0.06684	0.18653	0.24100	7.53214	235.56545	4.49089	41.27421	52.87661	0.20647	0.00000	0.00000
12/06/2023	92.02557	0.15650	0.21810	0.36520	8.18948	234.68976	3.51751	41.35411	52.39336	0.29824	0.00000	0.00000
13/06/2023	92.58851	0.43985	0.21035	0.62956	8.29643	236.14548	3.84893	41.08678	52.28797	0.13000	0.00000	0.00000
14/06/2023	92.54531	0.04968	0.20743	0.25422	8.94457	236.55649	3.62613	41.25627	52.35567	0.62706	0.00000	0.00000
15/06/2023	95.42654	1.96556	0.19692	2.01125	8.05078	234.54269	4.94903	40.88593	52.16748	0.69588	0.00000	0.00000
16/06/2023	93.24606	0.28556	0.09848	0.38290	6.27212	270.51690	4.50899	40.04370	51.58236	0.26000	0.00000	0.00000
17/06/2023	95.75750	2.07230	0.05879	2.11884	2.30313	235.86545	6.91109	38.71352	49.86513	0.77235	0.00000	0.00000
18/06/2023	95.86457	1.87890	0.05851	1.93532	2.06542	235.56152	7.35949	38.66025	49.81392	0.42059	0.00000	0.00000
19/06/2023	95.61726	1.84865	0.05895	1.89347	2.19873	234.35616	8.88012	38.80402	49.96594	0.64235	0.00000	0.00000
20/06/2023	95.85481	1.88974	0.05474	1.93520	2.09830	235.52495	8.53478	38.68727	49.85310	0.47412	0.00000	0.00000
21/06/2023	96.03253	1.89640	0.05443	1.94288	6.04520	236.35468	9.05140	40.08744	50.65439	0.30588	0.00000	0.00000
22/06/2023	94.89846	1.48973	0.20623	1.57862	11.22181	235.66513	9.00823	43.44541	53.46442	0.16824	0.00000	0.00000
23/06/2023	94.66458	0.35650	0.16654	0.50862	7.86516	234.86419	6.80108	40.93156	52.70569	0.27529	0.00000	0.00000
24/06/2023	94.95462	0.69541	0.16841	0.84440	7.72904	234.54590	5.97253	40.66506	52.08468	0.26000	0.00000	0.00000
25/06/2023	95.64839	0.33457	0.18847	0.51012	6.68560	234.61454	4.23327	40.38682	51.86447	0.22941	0.00000	0.00000
26/06/2023	94.74629	0.36548	0.18897	0.54029	6.56411	235.53699	4.83623	40.38770	51.88414	0.36706	0.00000	0.00000
27/06/2023	95.46451	0.64546	0.19892	0.84188	6.42311	234.31587	4.52849	40.17898	51.68971	0.21412	0.00000	0.00000
28/06/2023	94.48405	0.29529	0.18439	0.46758	7.66848	234.84963	11.37413	40.56849	52.03120	0.18353	0.00000	0.00000
29/06/2023	95.64817	0.19895	0.17819	0.37265	7.03213	232.58686	23.23425	40.25421	51.87842	0.13000	0.00000	0.00000
30/06/2023	96.16846	0.09452	0.26540	0.32019	6.95620	234.64436	27.19737	40.74745	51.86477	0.14529	0.00000	0.00000
Mínimo	94.48405	0.09452	0.05443	0.32019	2.06542	232.58686	1.93421	38.66025	49.81392	0.06882	0.00000	0.00000
Promedio	95.38821	0.92228	0.15171	1.05317	6.19641	234.87852	6.42886	40.29266	51.51960	0.33188	0.00000	0.00000
Máximo	96.16846	1.89640	0.26540	1.94288	11.22181	236.35468	27.19737	43.44541	53.46442	0.77235	0.00000	0.00000
Desv. Est.	0.56592	0.74640	0.07029	0.68410	2.64765	0.93846	5.68783	1.23498	1.12353	0.18964	0.00000	0.00000

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional II - Estacion Importacion Phenix
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43,6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/06/2023	91.47894	0.02026	0.15365	0.17778	5.96418	236.36542	2.17094	40.05439	51.24300	0.25235	0.00000	0.00000
02/06/2023	90.78675	0.02142	0.15149	0.17465	6.03120	235.65987	3.25015	40.26432	51.82499	0.06882	0.00000	0.00000
03/06/2023	91.31592	0.02123	0.18156	0.21326	6.61559	236.35636	2.29070	40.26488	51.49110	0.45882	0.00000	0.00000
04/06/2023	91.77237	0.02121	0.22329	0.24677	6.55743	236.66546	2.82543	40.21957	51.78914	0.26765	0.00000	0.00000
05/06/2023	91.45854	0.02515	0.22517	0.25396	6.55496	234.54659	1.93421	40.22736	51.80845	0.33647	0.00000	0.00000
06/06/2023	91.93248	0.05483	0.15259	0.20742	6.98444	241.96974	2.52882	40.64463	52.02085	1.16235	0.00000	0.00000
07/06/2023	91.51839	0.01480	0.22313	0.24215	6.60129	234.26462	2.94519	40.28975	51.82071	0.13765	0.00000	0.00000
08/06/2023	89.51383	0.03647	0.19324	0.25301	6.74165	234.46587	2.27956	40.44579	51.73221	0.69588	0.00000	0.00000
09/06/2023	88.67451	0.03857	0.16175	0.20321	6.16457	234.65590	5.17462	40.14479	51.60513	0.41294	0.00000	0.00000
10/06/2023	89.48981	0.01234	0.15128	0.16881	6.84188	234.65645	5.16348	40.41465	51.81707	0.26765	0.00000	0.00000
11/06/2023	90.65482	0.03370	0.16140	0.21220	6.70551	235.56545	4.49089	40.34598	51.24819	0.20647	0.00000	0.00000
12/06/2023	90.26745	0.03480	0.17889	0.22370	6.64221	234.68976	3.51751	40.58085	51.84567	0.29824	0.00000	0.00000
13/06/2023	90.46484	0.03123	0.18246	0.21588	6.56545	236.14548	3.84893	40.24072	51.58478	0.13000	0.00000	0.00000
14/06/2023	89.88974	0.02582	0.19130	0.22023	6.42337	236.55649	3.62613	40.34554	51.87983	0.62706	0.00000	0.00000
15/06/2023	90.86503	0.04411	0.04569	0.24103	1.81292	234.54269	4.94903	38.34908	49.41849	0.69588	0.00000	0.00000
16/06/2023	94.25485	1.55655	0.06166	1.62913	2.48513	235.65613	5.43641	38.61079	49.09361	0.29059	0.00000	0.00000
17/06/2023	95.14646	1.60189	0.04163	0.05486	1.76541	235.86545	6.91109	38.31871	49.29631	0.77235	0.00000	0.00000
18/06/2023	95.34998	1.66879	0.04169	1.72729	1.74699	235.56152	7.35949	38.34876	49.53492	0.42059	0.00000	0.00000
19/06/2023	95.08813	1.62375	0.04457	0.05685	1.84792	234.35616	8.88012	38.41236	49.64630	0.64235	0.00000	0.00000
20/06/2023	95.24564	1.69490	0.04123	1.74854	1.72195	235.52495	8.53478	38.31327	49.53281	0.47412	0.00000	0.00000
21/06/2023	90.94799	1.66501	0.04124	1.71945	1.65639	236.35468	9.05140	38.21293	49.44033	0.30588	0.00000	0.00000
22/06/2023	84.86548	0.14684	0.06649	0.30379	2.25719	235.66513	9.00823	38.78435	50.06447	0.16824	0.00000	0.00000
23/06/2023	91.07419	0.06148	0.14645	0.12498	4.43473	234.86419	6.80108	39.74488	51.24163	0.27529	0.00000	0.00000
24/06/2023	91.47646	0.04566	0.14869	0.15363	4.14825	234.54590	5.97253	39.54523	51.15171	0.26000	0.00000	0.00000
25/06/2023	92.34122	0.04466	0.15463	0.14457	3.62626	234.61454	4.23327	39.44532	51.34967	0.22941	0.00000	0.00000
26/06/2023	92.56550	0.03675	0.16647	0.21222	4.34780	235.53699	4.83623	39.48666	51.11295	0.36706	0.00000	0.00000
27/06/2023	92.64655	0.04469	0.17470	0.22219	3.84424	234.31587	4.52849	39.47570	51.14243	0.21412	0.00000	0.00000
28/06/2023	92.44876	0.03122	0.14369	0.17491	6.63943	240.48337	2.22525	40.46411	51.95421	0.74941	0.00000	0.00000
29/06/2023	92.23498	0.02797	0.14854	0.18318	3.98412	232.58686	23.23425	39.35415	51.21725	0.13000	0.00000	0.00000
30/06/2023	92.24136	0.02298	0.15654	0.17952	3.08537	234.64436	27.19737	39.16657	51.17326	0.14529	0.00000	0.00000
Mínimo	84.86548	0.02298	0.04123	0.05685	1.65639	232.58686	1.93421	38.21293	49.44033	0.06882	0.00000	0.00000
Promedio	92.19433	0.54728	0.11346	0.53470	3.33390	235.29108	6.17352	39.13495	50.65861	0.38210	0.00000	0.00000
Máximo	95.34998	1.69490	0.17470	1.74854	6.63943	240.48337	27.19737	40.46411	51.95421	1.16235	0.00000	0.00000
Desv. Est.	2.66318	0.77501	0.05562	0.68478	1.47078	1.88529	5.63871	0.67581	0.87315	0.24910	0.00000	0.00000