

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional I - Citygate Estacion Importacion Rio Bravo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulfhídrico (mg/m3)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/09/2023	93.17441	0.02747	0.23556	0.26303	5.66923	245.31268	2.58452	40.29466	51.82768	0.18353	0.00000	0.00000
02/09/2023	93.03188	0.04914	0.24202	0.29116	5.67705	242.71254	2.53996	40.36155	51.84580	0.13765	0.00000	0.00000
03/09/2023	92.91201	0.05958	0.24611	0.30570	5.81518	240.65854	2.46616	40.37045	51.84168	0.09176	0.00000	0.00000
04/09/2023	92.91725	0.07258	0.23281	0.30539	5.79434	240.21640	2.11942	40.37141	51.83927	0.03059	0.00000	0.00000
05/09/2023	93.26427	0.03566	0.22527	0.26093	5.81838	239.92589	2.52604	40.14698	51.74725	0.01529	0.00000	0.00000
06/09/2023	93.79191	0.45720	0.27478	0.73198	6.02355	239.78544	2.42570	40.50518	51.66234	0.01626	0.00000	0.00000
07/09/2023	93.31949	0.03428	0.23572	0.27000	5.92550	239.63988	2.45148	40.18566	51.66808	0.01570	0.00000	0.00000
08/09/2023	93.33856	0.03315	0.21879	0.25194	5.76261	240.53677	2.67921	40.13429	51.74495	0.08412	0.00000	0.00000
09/09/2023	93.67154	0.03373	0.21448	0.24822	5.48808	240.76216	2.46198	40.00953	51.67828	0.15294	0.00000	0.00000
10/09/2023	92.84910	0.03198	0.21514	0.24711	6.01085	240.69427	2.62212	40.39026	51.88656	0.00765	0.00000	0.00000
11/09/2023	92.84881	0.03399	0.25792	0.29192	5.80532	241.16659	2.07068	40.44126	51.89245	0.22176	0.00000	0.00000
12/09/2023	93.43741	0.01772	0.25258	0.27030	5.51830	239.89856	2.32969	40.14328	51.74448	0.03059	0.00000	0.00000
13/09/2023	93.19223	0.03346	0.27227	0.30573	5.49071	239.96441	2.14866	40.31676	51.81804	0.15294	0.00000	0.00000
14/09/2023	93.02976	0.02811	0.27165	0.29975	5.65988	240.23586	1.89801	40.36185	51.84697	0.01529	0.00000	0.00000
15/09/2023	92.73672	0.06261	0.28142	0.34403	5.61536	240.38223	2.22804	40.57323	51.93236	0.01529	0.00000	0.00000
16/09/2023	92.29798	0.06885	0.27943	0.34829	5.88576	241.89898	1.75876	40.77528	52.03866	0.01529	0.00000	0.00000
17/09/2023	92.30400	0.09460	0.28713	0.38173	5.75388	239.88943	2.04562	40.78719	52.02331	0.05353	0.00000	0.00000
18/09/2023	93.10399	0.06159	0.26304	0.32463	5.63249	238.95436	2.10132	40.29474	51.79091	0.32118	0.00000	0.00000
19/09/2023	93.41702	0.10789	0.26188	0.36978	5.34125	239.83700	3.31560	40.14730	51.67806	0.50471	0.00000	0.00000
20/09/2023	94.47008	0.52039	0.19722	0.71761	4.06348	239.95687	3.31281	39.55271	51.08999	0.03747	0.00000	0.00000
21/09/2023	93.98149	0.43103	0.21710	0.64813	4.44941	239.46144	2.98000	39.82800	51.29566	0.58882	0.00000	0.00000
22/09/2023	93.89103	0.05763	0.27885	0.33649	5.08133	239.91935	10.91738	39.93857	51.59174	0.71118	0.00000	0.00000
23/09/2023	93.69260	0.07526	0.27121	0.34647	5.14428	240.67879	14.13968	40.05843	51.64810	0.32882	0.00000	0.00000
24/09/2023	93.43958	0.04301	0.28487	0.32788	5.31121	239.61265	9.57221	40.19075	51.73674	0.13765	0.00000	0.00000
25/09/2023	93.36796	0.04916	0.27409	0.32326	5.37448	238.97559	7.74243	40.22744	51.75744	0.33647	0.00000	0.00000
26/09/2023	93.61586	0.03120	0.26135	0.29254	5.32123	239.85895	6.89856	40.08783	51.70023	0.67294	0.00000	0.00000
27/09/2023	93.42075	0.04458	0.27638	0.32097	5.27791	239.94661	5.52414	40.23615	51.76398	0.63471	0.00000	0.00000
28/09/2023	93.77887	0.04799	0.27599	0.32398	5.15106	239.34658	5.18019	40.00401	51.63567	0.63471	0.00000	0.00000
29/09/2023	93.74006	0.03370	0.28791	0.32161	5.28767	239.43895	4.98663	39.97529	51.62492	0.71118	0.00000	0.00000
30/09/2023	93.41093	0.07671	0.25879	0.33449	5.51329	240.25180	4.56051	40.12723	51.68280	0.67294	0.00000	0.00000
											0.00000	0.00000
Mínimo	92.29798	0.01772	0.19722	0.24711	4.06348	238.95436	1.75876	39.55271	51.08999	0.00765	0.00000	0.00000
Promedio	93.36591	0.10039	0.25880	0.35915	5.43556	240.04374	4.33406	40.21169	51.71731	0.28297	0.00000	0.00000
Máximo	94.47008	0.52039	0.28791	0.73198	6.02355	241.89898	14.13968	40.78719	52.03866	0.71118	0.00000	0.00000
Desv. Est.	0.50249	0.14143	0.02651	0.13360	0.44902	1.22354	3.01788	0.27760	0.19975	0.25918	0.00000	0.00000

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional I - Citygate Estacion Importacion Rio Bravo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/09/2023	93.83338	0.04897	0.26136	0.28298	6.19829	245.31268	2.58452	40.99742	52.19207	0.18353	0.00000	0.00000
02/09/2023	93.35750	0.16414	0.27253	0.41597	6.06458	242.71254	2.53996	40.54615	51.96541	0.13765	0.00000	0.00000
03/09/2023	93.62590	0.24617	0.26182	0.49538	6.04216	240.65854	2.46616	40.66807	52.01246	0.09176	0.00000	0.00000
04/09/2023	93.21658	0.29282	0.25134	0.51221	6.33240	240.21640	2.11942	40.49869	51.93980	0.03059	0.00000	0.00000
05/09/2023	93.93901	0.12320	0.25258	0.37168	6.68827	239.92589	2.52604	40.33769	51.87243	0.01529	0.00000	0.00000
06/09/2023	94.10585	0.52343	0.28303	0.79998	6.40125	239.78544	2.42570	40.62368	51.96539	0.01626	0.00000	0.00000
07/09/2023	94.15245	0.06887	0.29201	0.33009	6.68827	239.63988	2.45148	40.62368	51.87243	0.01570	0.00000	0.00000
08/09/2023	93.89086	0.03875	0.23064	0.26630	6.54990	240.53677	2.67921	40.35719	51.86492	0.08412	0.00000	0.00000
09/09/2023	94.10486	0.04649	0.22448	0.26770	6.00697	240.76216	2.46198	40.22507	51.78416	0.15294	0.00000	0.00000
10/09/2023	93.57859	0.05363	0.24075	0.27351	6.40055	240.69427	2.62212	40.80903	52.11178	0.00765	0.00000	0.00000
11/09/2023	93.43517	0.04598	0.26609	0.30276	6.43477	241.16659	2.07068	40.61915	51.99051	0.22176	0.00000	0.00000
12/09/2023	93.78646	0.02453	0.26156	0.28128	5.91109	239.89856	2.32969	40.31840	51.83354	0.03059	0.00000	0.00000
13/09/2023	93.59808	0.03879	0.28461	0.32275	6.34418	239.96441	2.14866	40.59544	51.97346	0.15294	0.00000	0.00000
14/09/2023	93.37022	0.04535	0.28498	0.32163	5.92095	240.23586	1.89801	40.56313	51.94601	0.01529	0.00000	0.00000
15/09/2023	93.23672	0.11912	0.29201	0.39021	6.04349	240.38223	2.22804	40.78383	52.04742	0.01529	0.00000	0.00000
16/09/2023	93.03025	0.08843	0.28814	0.37657	6.88326	241.89898	1.75876	40.99386	52.16682	0.01529	0.00000	0.00000
17/09/2023	93.40564	0.26202	0.31451	0.54596	6.50741	239.88943	2.04562	41.30705	52.30733	0.05353	0.00000	0.00000
18/09/2023	94.01272	0.12585	0.29377	0.40668	6.56995	238.95436	2.10132	40.58537	51.94135	0.32118	0.00000	0.00000
19/09/2023	94.10486	0.22993	0.28185	0.47266	6.66902	239.83700	3.31560	40.59074	51.96843	0.50471	0.00000	0.00000
20/09/2023	94.75842	0.62324	0.20930	0.80055	4.51930	239.95687	3.31281	39.67984	51.20245	0.03747	0.00000	0.00000
21/09/2023	94.32944	0.61653	0.28490	0.80539	5.63967	239.46144	2.98000	40.21049	51.74816	0.58882	0.00000	0.00000
22/09/2023	94.20650	0.15375	0.29167	0.42333	5.55470	239.91935	10.91738	40.13191	51.70932	0.71118	0.00000	0.00000
23/09/2023	93.89145	0.25958	0.28378	0.50884	5.49994	240.67879	14.13968	40.20827	51.74546	0.32882	0.00000	0.00000
24/09/2023	93.99334	0.05516	0.29478	0.34349	5.71284	239.61265	9.57221	40.39666	51.84677	0.13765	0.00000	0.00000
25/09/2023	93.75669	0.06672	0.29083	0.35584	5.68101	238.97559	7.74243	40.39784	51.83080	0.33647	0.00000	0.00000
26/09/2023	93.98151	0.04169	0.27302	0.30507	5.87901	239.85895	6.89856	40.30044	51.81356	0.67294	0.00000	0.00000
27/09/2023	93.76810	0.05901	0.29149	0.34154	5.76435	239.94661	5.52414	40.73222	52.02810	0.63471	0.00000	0.00000
28/09/2023	94.24304	0.22457	0.28711	0.48910	5.59008	239.34658	5.18019	40.23699	51.76269	0.63471	0.00000	0.00000
29/09/2023	94.27604	0.04502	0.30206	0.33744	6.11971	239.43895	4.98663	40.17641	51.73523	0.71118	0.00000	0.00000
30/09/2023	94.75842	0.59042	0.29881	0.77468	6.69804	240.25180	4.56051	40.84727	51.96516	0.67294	0.00000	0.00000
											0.00000	0.00000
Mínimo	93.03025	0.02453	0.20930	0.26630	4.51930	238.95436	1.75876	39.67984	51.20245	0.00765	0.00000	0.00000
Promedio	93.91103	0.17787	0.27785	0.43373	6.07959	240.04374	4.33406	40.49256	51.88645	0.28297	0.00000	0.00000
Máximo	94.75842	0.62324	0.31451	0.80539	6.88326	241.89898	14.13968	41.30705	52.30733	0.71118	0.00000	0.00000
Desv. Est.	0.42862	0.19719	0.02570	0.17768	0.53102	1.22354	3.01788	0.33283	0.20381	0.25918	0.00000	0.00000

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional I - Citygate Estacion Importacion Rio Bravo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/09/2023	92.24328	0.01495	0.21185	0.23962	5.15623	245.31268	2.58452	40.01409	51.67294	0.18353	0.00000	0.00000
02/09/2023	92.57922	0.02675	0.21711	0.25576	5.35633	242.71254	2.53996	40.21842	51.74603	0.13765	0.00000	0.00000
03/09/2023	92.41578	0.01541	0.23628	0.25701	5.44770	240.65854	2.46616	39.98924	51.66512	0.09176	0.00000	0.00000
04/09/2023	90.70035	0.33070	0.11779	0.44849	7.89677	270.58210	1.20175	40.85881	51.98113	0.52765	0.00000	0.00000
05/09/2023	92.51456	0.01888	0.20013	0.22175	5.22948	239.92589	2.52604	39.93606	51.64454	0.01529	0.00000	0.00000
06/09/2023	93.34259	0.03467	0.26499	0.30590	5.57392	239.78544	2.42570	40.42326	51.49786	0.01626	0.00000	0.00000
07/09/2023	92.51456	0.01918	0.20013	0.22175	5.22948	239.63988	2.45148	39.93606	51.45326	0.01570	0.00000	0.00000
08/09/2023	92.58670	0.01524	0.20240	0.21875	5.20777	240.53677	2.67921	39.96211	51.64278	0.08412	0.00000	0.00000
09/09/2023	93.03989	0.02413	0.20774	0.23400	5.12834	240.76216	2.46198	39.85981	51.60176	0.15294	0.00000	0.00000
10/09/2023	92.39745	0.02042	0.20464	0.22958	5.64192	240.69427	2.62212	40.02058	51.69535	0.00765	0.00000	0.00000
11/09/2023	92.26009	0.02684	0.23953	0.28180	5.30730	241.16659	2.07068	40.22950	51.77716	0.22176	0.00000	0.00000
12/09/2023	92.94743	0.01446	0.24082	0.25965	5.14181	239.89856	2.32969	40.03716	51.68519	0.03059	0.00000	0.00000
13/09/2023	92.29786	0.02853	0.25578	0.28872	5.10591	239.96441	2.14866	40.15696	51.73098	0.15294	0.00000	0.00000
14/09/2023	92.61884	0.01749	0.25789	0.28350	5.46990	240.23586	1.89801	40.17488	51.75361	0.01529	0.00000	0.00000
15/09/2023	92.18887	0.03394	0.26532	0.31512	5.28663	240.38223	2.22804	40.35756	51.80573	0.01529	0.00000	0.00000
16/09/2023	91.75977	0.07691	0.15818	0.23509	7.01437	238.53266	3.14710	40.89539	52.18219	0.37471	0.00000	0.00000
17/09/2023	91.16415	0.04285	0.26959	0.31831	5.14408	239.88943	2.04562	40.28957	51.79173	0.05353	0.00000	0.00000
18/09/2023	92.13736	0.02834	0.20829	0.26970	4.85904	238.95436	2.10132	39.94925	51.59784	0.32118	0.00000	0.00000
19/09/2023	92.10082	0.04621	0.23354	0.29876	4.61915	239.83700	3.31560	39.87245	51.46439	0.50471	0.00000	0.00000
20/09/2023	94.14489	0.44053	0.17731	0.64511	3.72903	239.95687	3.31281	39.42439	50.97529	0.03747	0.00000	0.00000
21/09/2023	93.20605	0.04469	0.17489	0.32560	3.94343	239.46144	2.98000	39.61643	51.06921	0.58882	0.00000	0.00000
22/09/2023	93.37441	0.03158	0.26958	0.30519	4.68701	239.91935	10.91738	39.80104	51.45310	0.71118	0.00000	0.00000
23/09/2023	90.82529	0.01762	0.20991	0.22753	8.02935	256.95890	2.57338	40.98907	52.22683	0.38235	0.00000	0.00000
24/09/2023	92.93088	0.03024	0.27771	0.31105	4.97310	239.61265	9.57221	39.93754	51.60839	0.13765	0.00000	0.00000
25/09/2023	93.05201	0.04153	0.25439	0.29634	5.16331	238.97559	7.74243	40.05739	51.67906	0.33647	0.00000	0.00000
26/09/2023	93.12611	0.02699	0.24375	0.27214	4.98785	239.85895	6.89856	39.91139	51.60648	0.67294	0.00000	0.00000
27/09/2023	92.91498	0.03024	0.25997	0.29021	5.00655	239.94661	5.52414	40.04706	51.67483	0.63471	0.00000	0.00000
28/09/2023	90.60947	0.06478	0.19802	0.26280	6.99406	238.38686	2.64997	41.42177	52.43002	0.74176	0.00000	0.00000
29/09/2023	93.08389	0.02249	0.26455	0.29789	4.73560	239.43895	4.98663	39.81688	51.53247	0.71118	0.00000	0.00000
30/09/2023	92.33270	0.01751	0.18426	0.27351	3.72903	240.25180	4.56051	39.42439	50.97529	0.67294	0.00000	0.00000
Mínimo	90.60947	0.01446	0.15818	0.21875	3.72903	238.38686	1.20175	39.42439	50.97529	0.00765	0.00000	0.00000
Promedio	92.51828	0.04790	0.22893	0.29072	5.22832	240.52190	3.82573	40.10448	51.63643	0.30377	0.00000	0.00000
Máximo	94.14489	0.44053	0.27771	0.64511	8.02935	270.58210	10.91738	41.42177	52.43002	0.74176	0.00000	0.00000
Desv. Est.	0.81177	0.08317	0.03544	0.08065	0.95565	3.48617	2.47093	0.45521	0.33589	0.27357	0.00000	0.00000

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional II - Estacion Importacion Phenix
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulfhídrico (mg/m3)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3.00 max	4.00 max	4.00 max	11.0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53.20	6.00 max	150,00 max	0.20 max
01/09/2023	93.41957	0.03515	0.22451	0.25966	5.59997	243.35327	2.58452	40.12380	51.73480	0.18353	0.00000	0.00000
02/09/2023	93.23546	0.06543	0.22747	0.29290	5.62844	241.25564	2.53996	40.21472	51.76144	0.13765	0.00000	0.00000
03/09/2023	93.15339	0.07534	0.23429	0.30963	5.73698	240.84285	2.46616	40.20192	51.74467	0.09176	0.00000	0.00000
04/09/2023	93.13854	0.09741	0.22033	0.31774	5.72618	239.82416	2.11942	40.20231	51.73586	0.03059	0.00000	0.00000
05/09/2023	93.11852	0.05713	0.23180	0.28893	5.88895	239.82878	2.52604	40.17479	51.74434	0.01529	0.00000	0.00000
06/09/2023	93.05291	0.05089	0.22232	0.27321	5.90205	239.75693	2.42570	40.24680	51.79213	0.01626	0.00000	0.00000
07/09/2023	93.18630	0.04768	0.22895	0.27663	5.83166	239.98278	2.45148	40.18844	51.75947	0.01570	0.00000	0.00000
08/09/2023	93.45000	0.04026	0.20089	0.24116	5.81085	241.33677	2.67921	40.02251	51.68785	0.08412	0.00000	0.00000
09/09/2023	93.70182	0.04758	0.20869	0.25627	5.49438	239.25186	2.46198	39.96674	51.64795	0.15294	0.00000	0.00000
10/09/2023	93.50025	0.04490	0.19699	0.24189	5.72331	239.92484	2.62212	40.02276	51.68627	0.00765	0.00000	0.00000
11/09/2023	92.87345	0.04203	0.22909	0.27112	5.92946	240.25687	2.07068	40.36419	51.85886	0.22176	0.00000	0.00000
12/09/2023	93.44944	0.03172	0.24150	0.27322	5.54103	240.83552	2.32969	40.10720	51.72026	0.03059	0.00000	0.00000
13/09/2023	93.51524	0.03462	0.24952	0.28414	5.46105	240.46481	2.14866	40.08617	51.70283	0.15294	0.00000	0.00000
14/09/2023	93.48761	0.03791	0.25981	0.29771	5.38625	239.57857	1.89801	40.12771	51.71808	0.01529	0.00000	0.00000
15/09/2023	93.10479	0.06177	0.26002	0.32372	5.62683	239.83164	2.22804	40.29494	51.79090	0.01529	0.00000	0.00000
16/09/2023	91.28242	0.07659	0.25492	0.33813	5.29141	239.87284	1.75876	40.27489	51.76163	0.01529	0.00000	0.00000
17/09/2023	92.48691	0.08192	0.26651	0.34843	6.00653	239.87284	1.75876	40.55323	51.91580	0.01529	0.00000	0.00000
18/09/2023	93.33933	0.07492	0.25997	0.33489	5.57172	238.95436	2.10132	40.11385	51.68477	0.32118	0.00000	0.00000
19/09/2023	93.28963	0.08840	0.24573	0.33413	5.58951	239.83700	3.31560	40.15235	51.70274	0.50471	0.00000	0.00000
20/09/2023	94.16891	0.44256	0.21379	0.65635	4.51515	239.95687	3.31281	39.62994	51.18046	0.03747	0.00000	0.00000
21/09/2023	94.37540	0.75006	0.18028	0.93034	3.97442	239.46144	2.98000	39.42098	50.86436	0.58882	0.00000	0.00000
22/09/2023	93.96287	0.17108	0.25227	0.42336	4.96213	239.91935	10.91738	39.83482	51.46727	0.71118	0.00000	0.00000
23/09/2023	93.97275	0.12219	0.25699	0.37917	5.00779	240.67879	14.13968	39.85666	51.51149	0.32882	0.00000	0.00000
24/09/2023	93.89156	0.05337	0.26676	0.32013	5.08154	239.61265	9.57221	39.95158	51.60748	0.13765	0.00000	0.00000
25/09/2023	93.40826	0.06552	0.27141	0.33693	5.43501	238.97559	7.74243	40.13460	51.69699	0.33647	0.00000	0.00000
26/09/2023	93.73173	0.04812	0.24543	0.29355	5.31507	239.85895	6.89856	39.99417	51.64485	0.67294	0.00000	0.00000
27/09/2023	93.80937	0.04762	0.25507	0.30270	5.18298	239.94661	5.52414	39.97908	51.63223	0.63471	0.00000	0.00000
28/09/2023	93.77377	0.05529	0.26866	0.32395	5.13577	239.34658	5.18019	40.01903	51.64194	0.63471	0.00000	0.00000
29/09/2023	94.00660	0.06708	0.26158	0.32866	5.09018	239.43895	4.98663	39.84536	51.54250	0.71118	0.00000	0.00000
30/09/2023	93.65750	0.03356	0.26630	0.29986	5.55017	240.25180	4.56051	39.92083	51.61270	0.67294	0.00000	0.00000
											0.00000	0.00000
Mínimo	93.28963	0.03356	0.18028	0.29355	3.97442	238.95436	1.75876	39.42098	50.86436	0.00765	0.00000	0.00000
Promedio	93.79905	0.15537	0.24956	0.40492	5.10857	239.71069	4.01002	39.91179	51.52229	0.24982	0.00000	0.00000
Máximo	94.37540	0.75006	0.27141	0.93034	5.58951	240.67879	14.13968	40.15235	51.70274	0.71118	0.00000	0.00000
Desv. Est.	0.31970	0.20870	0.02562	0.18445	0.45345	0.44707	3.02480	0.20545	0.24146	0.26028	0.00000	0.00000

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional II - Estacion Importacion Phenix
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/09/2023	94.02832	0.06706	0.24760	0.28873	6.10015	243.35327	2.58452	40.71221	52.03182	0.18353	0.00000	0.00000
02/09/2023	93.57610	0.23432	0.25742	0.47592	5.99257	241.25564	2.53996	40.57508	51.96963	0.13765	0.00000	0.00000
03/09/2023	93.77033	0.33243	0.25550	0.56599	5.97509	240.84285	2.46616	40.45409	51.89465	0.09176	0.00000	0.00000
04/09/2023	93.38926	0.37792	0.23760	0.58575	6.22004	239.82416	2.11942	40.33215	51.84819	0.03059	0.00000	0.00000
05/09/2023	93.42729	0.27821	0.24008	0.51514	6.18813	239.82878	2.52604	40.37799	51.86612	0.01529	0.00000	0.00000
06/09/2023	93.55502	0.13677	0.23524	0.36015	6.44066	239.75693	2.42570	40.38485	51.86869	0.01626	0.00000	0.00000
07/09/2023	93.88092	0.06643	0.24329	0.28818	6.30198	239.98278	2.45148	40.34227	51.84002	0.01570	0.00000	0.00000
08/09/2023	94.11346	0.08958	0.21963	0.27856	6.58261	241.33677	2.67921	40.24130	51.82065	0.08412	0.00000	0.00000
09/09/2023	94.24033	0.06451	0.21801	0.27467	6.63088	239.25186	2.46198	40.31647	51.84166	0.15294	0.00000	0.00000
10/09/2023	94.11592	0.07020	0.21015	0.26872	6.32606	239.92484	2.62212	40.62076	52.00905	0.00765	0.00000	0.00000
11/09/2023	93.19286	0.06038	0.25304	0.30188	6.33225	240.25687	2.07068	40.44307	51.91302	0.22176	0.00000	0.00000
12/09/2023	93.87066	0.04352	0.25210	0.29462	5.83637	240.83552	2.32969	40.32757	51.82821	0.03059	0.00000	0.00000
13/09/2023	93.96632	0.04882	0.26984	0.31290	6.20288	240.46481	2.14866	40.39966	51.86492	0.15294	0.00000	0.00000
14/09/2023	93.82478	0.05709	0.26952	0.31969	5.59539	239.57857	1.89801	40.24725	51.77472	0.01529	0.00000	0.00000
15/09/2023	93.40846	0.15042	0.27060	0.40826	5.85380	239.83164	2.22804	40.47464	51.83423	0.01529	0.00000	0.00000
16/09/2023	93.24606	0.28556	0.09848	0.38290	6.27212	270.51690	4.50899	40.04370	51.58236	0.26000	0.00000	0.00000
17/09/2023	93.25861	0.36441	0.29759	0.63748	6.44748	239.88943	2.04562	40.97351	52.11197	0.05353	0.00000	0.00000
18/09/2023	94.19022	0.17414	0.27691	0.44063	6.30310	238.95436	2.10132	40.40328	51.82852	0.32118	0.00000	0.00000
19/09/2023	94.04439	0.23632	0.26698	0.48120	6.68127	239.83700	3.31560	40.47449	51.90064	0.50471	0.00000	0.00000
20/09/2023	94.64469	0.68626	0.26212	0.87816	5.34922	239.95687	3.31281	40.01083	51.63569	0.03747	0.00000	0.00000
21/09/2023	94.76083	0.81269	0.19424	0.98607	4.59351	239.46144	2.98000	39.66509	50.96664	0.58882	0.00000	0.00000
22/09/2023	94.37877	0.55203	0.27609	0.76270	5.56723	239.91935	10.91738	40.07321	51.67010	0.71118	0.00000	0.00000
23/09/2023	94.35039	0.33211	0.26961	0.56913	5.41549	240.67879	14.13968	40.05828	51.65697	0.32882	0.00000	0.00000
24/09/2023	94.13023	0.07248	0.27312	0.34560	5.21366	239.61265	9.57221	40.12432	51.68509	0.13765	0.00000	0.00000
25/09/2023	93.61165	0.08754	0.28112	0.36235	5.63288	238.97559	7.74243	40.21631	51.74505	0.33647	0.00000	0.00000
26/09/2023	94.13548	0.05889	0.25857	0.31746	5.84341	239.85895	6.89856	40.10192	51.71568	0.67294	0.00000	0.00000
27/09/2023	94.02792	0.06542	0.26771	0.33066	5.62593	239.94661	5.52414	40.18243	51.73127	0.63471	0.00000	0.00000
28/09/2023	94.33920	0.07358	0.27616	0.34101	5.51117	239.34658	5.18019	40.38340	51.83618	0.63471	0.00000	0.00000
29/09/2023	94.38773	0.27971	0.28269	0.53015	5.53824	239.43895	4.98663	40.03165	51.65461	0.71118	0.00000	0.00000
30/09/2023	94.19929	0.05071	0.28587	0.33348	6.31455	240.25180	4.56051	40.17438	51.76895	0.67294	0.00000	0.00000
											0.00000	0.00000
Mínimo	93.61165	0.05071	0.19424	0.31746	4.59351	238.95436	1.89801	39.66509	50.96664	0.00765	0.00000	0.00000
Promedio	94.24621	0.26784	0.26701	0.51374	5.66074	239.71069	4.11126	40.14612	51.67657	0.25926	0.00000	0.00000
Máximo	94.76083	0.81269	0.28587	0.98607	6.68127	240.67879	14.13968	40.47449	51.90064	0.71118	0.00000	0.00000
Desv. Est.	0.28908	0.25932	0.02327	0.22605	0.53690	0.44707	2.98847	0.20728	0.22788	0.25532	0.00000	0.00000

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional II - Estacion Importacion Phenix
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43,6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/09/2023	92.57630	0.01990	0.20037	0.23809	5.10074	243.35327	2.58452	39.88768	51.60702	0.18353	0.00000	0.00000
02/09/2023	92.80637	0.03547	0.20825	0.25305	5.32665	241.25564	2.53996	40.08774	51.60119	0.13765	0.00000	0.00000
03/09/2023	92.70635	0.01997	0.22444	0.25160	5.30032	240.84285	2.46616	39.90058	51.53748	0.09176	0.00000	0.00000
04/09/2023	92.74196	0.02954	0.20548	0.25066	5.52518	239.82416	2.11942	40.05340	51.46380	0.03059	0.00000	0.00000
05/09/2023	92.77721	0.02577	0.22060	0.25222	5.60710	239.82878	2.52604	40.00268	51.49279	0.01529	0.00000	0.00000
06/09/2023	91.93248	0.05483	0.15259	0.20742	6.98444	241.96974	2.52882	40.64463	52.02085	1.16235	0.00000	0.00000
07/09/2023	92.68183	0.02700	0.20661	0.23361	5.40409	239.98278	2.45148	39.89187	51.62276	0.01570	0.00000	0.00000
08/09/2023	92.69908	0.02158	0.18898	0.21093	5.15264	241.33677	2.67921	39.83457	51.58923	0.08412	0.00000	0.00000
09/09/2023	92.52989	0.03274	0.19621	0.23419	5.07593	239.25186	2.46198	39.77392	51.55235	0.15294	0.00000	0.00000
10/09/2023	92.64824	0.02576	0.19349	0.22358	5.19488	239.92484	2.62212	39.81224	51.57014	0.00765	0.00000	0.00000
11/09/2023	92.54317	0.03178	0.20724	0.24071	5.56164	240.25687	2.07068	40.20836	51.76470	0.22176	0.00000	0.00000
12/09/2023	93.11878	0.01961	0.22831	0.25327	5.23643	240.83552	2.32969	39.93781	51.63385	0.03059	0.00000	0.00000
13/09/2023	92.61885	0.02133	0.23883	0.26163	5.10037	240.46481	2.14866	39.91540	51.62204	0.15294	0.00000	0.00000
14/09/2023	93.17737	0.02345	0.24924	0.27699	5.04853	239.57857	1.89801	40.02169	51.64676	0.01529	0.00000	0.00000
15/09/2023	92.79160	0.02879	0.23943	0.27959	5.25791	239.83164	2.22804	40.15101	51.68626	0.01529	0.00000	0.00000
16/09/2023	91.28242	0.07659	0.25492	0.33813	5.29141	239.87284	1.75876	40.27489	51.76163	0.01529	0.00000	0.00000
17/09/2023	91.57228	0.08598	0.26030	0.35203	5.14802	239.88943	2.04562	40.29462	51.71144	0.05353	0.00000	0.00000
18/09/2023	92.38043	0.05263	0.22578	0.28575	4.81382	238.95436	2.10132	39.82580	51.52820	0.32118	0.00000	0.00000
19/09/2023	92.22046	0.06063	0.19871	0.27873	4.94196	239.83700	3.31560	39.89905	51.50656	0.50471	0.00000	0.00000
20/09/2023	93.50437	0.06246	0.18172	0.32449	3.85735	239.95687	3.31281	39.34544	50.87126	0.03747	0.00000	0.00000
21/09/2023	93.60234	0.63509	0.16638	0.82521	3.69572	239.46144	2.98000	39.25637	50.77356	0.58882	0.00000	0.00000
22/09/2023	93.41753	0.04234	0.21067	0.30128	4.22282	239.91935	10.91738	39.62135	51.09979	0.71118	0.00000	0.00000
23/09/2023	93.53887	0.04421	0.23702	0.30903	4.64255	240.67879	14.13968	39.67130	51.34492	0.32882	0.00000	0.00000
24/09/2023	93.55991	0.03984	0.26158	0.30290	4.94287	239.61265	9.57221	39.83215	51.54864	0.13765	0.00000	0.00000
25/09/2023	93.19405	0.05004	0.26461	0.31465	5.16768	238.97559	7.74243	40.04543	51.66248	0.33647	0.00000	0.00000
26/09/2023	93.26985	0.03554	0.23238	0.26879	5.03801	239.85895	6.89856	39.81189	51.55245	0.67294	0.00000	0.00000
27/09/2023	93.24310	0.03915	0.24772	0.28747	4.95046	239.94661	5.52414	39.87659	51.58074	0.63471	0.00000	0.00000
28/09/2023	93.37968	0.03787	0.26321	0.30312	4.71682	239.34658	5.18019	39.79059	51.53082	0.63471	0.00000	0.00000
29/09/2023	93.51224	0.03519	0.24890	0.28844	4.72440	239.43895	4.98663	39.74268	51.36033	0.71118	0.00000	0.00000
30/09/2023	92.84279	0.03048	0.23982	0.27123	4.93973	240.25180	4.56051	39.74179	51.50353	0.67294	0.00000	0.00000
											0.00000	0.00000
Mínimo	92.22046	0.03048	0.16638	0.26879	3.69572	238.97559	1.75876	39.25637	50.77356	0.00765	0.00000	0.00000
Promedio	93.20505	0.08965	0.22912	0.33547	4.66571	239.77371	4.02302	39.72772	51.37410	0.28930	0.00000	0.00000
Máximo	93.60234	0.63509	0.26461	0.82521	5.16768	240.67879	14.13968	40.04543	51.66248	1.16235	0.00000	0.00000
Desv. Est.	0.45104	0.16417	0.03144	0.14809	0.45816	0.44707	3.01606	0.21742	0.28292	0.30397	0.00000	0.00000