

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional I - Citygate Estacion Importacion Rio Bravo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulfhídrico (mg/m3)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/07/2025	93.2968	0.4369	0.1593	0.5962	5.3700	239.5646	3.4395	40.0608	51.4474	0.1682	0.0000	0.0000
02/07/2025	93.6899	0.4634	0.1580	0.6213	4.8612	238.6555	3.4047	39.8658	51.3220	0.2600	0.0000	0.0000
03/07/2025	93.7439	0.4719	0.1522	0.6240	4.7812	239.4217	3.8406	39.8649	51.3181	0.1988	0.0000	0.0000
04/07/2025	93.7793	0.4576	0.1546	0.6121	4.7813	242.2356	4.1664	39.8501	51.3186	0.2218	0.0000	0.0000
05/07/2025	93.8862	0.4539	0.1575	0.6114	4.7207	243.5683	5.7957	39.7932	51.2888	0.0994	0.0000	0.0000
06/07/2025	93.8069	0.4545	0.1623	0.6168	4.7459	240.5569	6.6674	39.8374	51.3105	0.1759	0.0000	0.0000
07/07/2025	93.6441	0.4563	0.1630	0.6193	4.7883	240.4658	5.5283	39.9404	51.3654	0.2371	0.0000	0.0000
08/07/2025	93.8766	0.4419	0.1567	0.5985	4.7340	240.8217	6.1201	39.8103	51.3071	0.1606	0.0000	0.0000
09/07/2025	93.7568	0.4443	0.1576	0.6018	4.8076	239.9588	5.4267	39.8630	51.3340	0.4818	0.0000	0.0000
10/07/2025	93.6592	0.4444	0.1565	0.6009	4.8478	243.5753	4.3781	39.9239	51.3678	0.3135	0.0000	0.0000
11/07/2025	93.2715	0.4507	0.1552	0.6059	5.1174	240.3878	4.9783	40.0882	51.4545	0.2753	0.0000	0.0000
12/07/2025	92.8101	0.4580	0.1573	0.6153	5.5669	240.5433	4.0341	40.2110	51.5168	0.5047	0.0000	0.0000
13/07/2025	93.3300	0.4484	0.1595	0.6079	5.2301	240.6148	4.0035	39.9846	51.3978	0.2753	0.0000	0.0000
14/07/2025	92.6197	0.4649	0.1574	0.6223	5.5207	240.2369	4.0536	40.3775	51.6027	0.2524	0.0000	0.0000
15/07/2025	92.7888	0.4681	0.3416	0.8097	5.3563	240.2268	4.7791	40.1006	51.3649	0.2447	0.0000	0.0000
16/07/2025	93.4267	0.4519	0.4875	0.9393	4.9774	240.3782	2.7892	39.6621	51.0671	0.3594	0.0000	0.0000
17/07/2025	93.3349	0.4600	0.3913	0.8513	5.2256	241.2355	3.0092	39.7078	51.1312	0.3365	0.0000	0.0000
18/07/2025	93.0860	0.4482	0.2560	0.7042	5.2876	242.1136	3.0789	40.0355	51.3817	0.4665	0.0000	0.0000
19/07/2025	93.5627	0.4430	0.2786	0.7216	4.8785	241.6359	3.4660	39.8462	51.2702	0.3135	0.0000	0.0000
20/07/2025	93.6831	0.4352	0.1565	0.5917	4.8180	240.3237	3.8865	39.9343	51.3799	0.2371	0.0000	0.0000
21/07/2025	93.6831	0.4352	0.1565	0.5917	4.8180	240.3237	3.8865	39.9343	51.3799	0.2371	0.0000	0.0000
22/07/2025	93.7988	0.4578	0.1619	0.6197	4.7504	241.2867	3.8002	39.9465	51.3670	0.2829	0.0000	0.0000
23/07/2025	95.1469	0.4827	0.1658	0.6484	4.6772	240.1094	3.5983	39.4644	51.0791	0.4588	0.0000	0.0000
24/07/2025	96.6451	0.4781	0.1611	0.6392	4.8685	240.9764	3.6540	39.1078	50.8833	0.2676	0.0000	0.0000
25/07/2025	96.2152	0.4567	0.1599	0.6166	4.7163	241.4685	3.6582	39.2711	50.9903	0.4206	0.0000	0.0000
26/07/2025	98.2152	0.4648	0.1658	0.6306	5.0236	241.1423	3.1722	38.7028	50.6643	0.4741	0.0000	0.0000
27/07/2025	97.9519	0.5022	0.1637	0.6658	5.0861	240.2115	3.1569	38.8221	50.7051	0.5812	0.0000	0.0000
28/07/2025	97.7701	0.4704	0.1712	0.6416	4.8297	241.3157	3.7932	38.9930	50.8187	0.2294	0.0000	0.0000
29/07/2025	95.4961	0.4386	0.1650	0.6037	4.6910	240.1446	4.3781	39.5467	51.1546	0.3594	0.0000	0.0000
30/07/2025	93.6181	0.4229	0.1569	0.5798	4.7859	239.8875	6.2538	40.0202	51.4352	0.6500	0.0000	0.0000
31/07/2025	93.9491	0.4172	0.1523	0.5695	4.6266	240.3464	3.9269	39.8574	51.3517	0.2294	0.0000	0.0000
Mínimo	92.6197	0.4172	0.1522	0.5695	4.6266	238.6555	2.7892	38.7028	50.6643	0.0994	0.0000	0.0000
Promedio	94.2433	0.4542	0.1903	0.6445	4.9448	240.7656	4.1976	39.7556	51.2508	0.3153	0.0000	0.0000
Máximo	98.2152	0.5022	0.4875	0.9393	5.5669	243.5753	6.6674	40.3775	51.6027	0.6500	0.0000	0.0000
Desv. Est.	1.5302	0.0173	0.0794	0.0821	0.2620	1.0621	1.0188	0.3962	0.2304	0.1311	0.0000	0.0000

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional I - Citygate Estacion Importacion Rio Bravo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/07/2025	98.5075	0.4802	0.1739	0.6395	5.5673	239.5646	3.4395	40.2496	51.5594	0.1682	0.0000	0.0000
02/07/2025	94.8848	0.4868	0.1664	0.6399	5.5337	238.6555	3.4047	40.1434	51.4713	0.2600	0.0000	0.0000
03/07/2025	94.3130	0.5442	0.1600	0.7031	5.4587	239.4217	3.8406	40.1722	51.4336	0.1988	0.0000	0.0000
04/07/2025	94.2472	0.4730	0.1656	0.6265	5.1664	242.2356	4.1664	41.3478	52.1266	0.2218	0.0000	0.0000
05/07/2025	94.0654	0.4799	0.1632	0.6355	4.8787	243.5683	5.7957	39.8519	51.3310	0.0994	0.0000	0.0000
06/07/2025	93.8805	0.4584	0.1641	0.6207	4.8020	240.5569	6.6674	39.9333	51.3626	0.1759	0.0000	0.0000
07/07/2025	93.9638	0.4815	0.1759	0.6497	4.9456	240.4658	5.5283	40.1374	51.4726	0.2371	0.0000	0.0000
08/07/2025	94.1071	0.4622	0.1643	0.6208	4.9915	240.8217	6.1201	39.8736	51.3481	0.1606	0.0000	0.0000
09/07/2025	94.0563	0.4639	0.1616	0.6225	5.0527	239.9588	5.4267	40.0189	51.4203	0.4818	0.0000	0.0000
10/07/2025	94.2341	0.4667	0.1642	0.6173	5.2494	243.5753	4.3781	40.2071	51.5279	0.3135	0.0000	0.0000
11/07/2025	93.8853	0.4829	0.1605	0.6398	5.4652	240.3878	4.9783	40.2334	51.5429	0.2753	0.0000	0.0000
12/07/2025	93.2074	0.4822	0.1645	0.6402	5.7283	240.5433	4.0341	40.3548	51.5957	0.5047	0.0000	0.0000
13/07/2025	93.4978	0.4702	0.1666	0.6292	5.3435	240.6148	4.0035	40.0858	51.4583	0.2753	0.0000	0.0000
14/07/2025	93.0769	0.4894	0.1655	0.6491	5.7507	240.2369	4.0536	40.7456	51.7871	0.2524	0.0000	0.0000
15/07/2025	93.4650	0.4763	2.0795	2.5319	5.7063	240.2268	4.7791	40.7251	51.7855	0.2447	0.0000	0.0000
16/07/2025	93.9781	0.4719	1.6342	2.0693	5.2780	240.3782	2.7892	40.0179	51.3553	0.3594	0.0000	0.0000
17/07/2025	93.8934	0.4728	0.4293	0.8997	5.6496	241.2355	3.0092	40.1412	51.3734	0.3365	0.0000	0.0000
18/07/2025	93.6742	0.4708	0.3786	0.8329	5.6932	242.1136	3.0789	40.1787	51.5132	0.4665	0.0000	0.0000
19/07/2025	94.0297	0.4674	0.3876	0.8247	5.3005	241.6359	3.4660	39.9863	51.4040	0.3135	0.0000	0.0000
20/07/2025	94.0901	0.4500	0.1600	0.6057	5.1468	240.3237	3.8865	40.0383	51.4386	0.2371	0.0000	0.0000
21/07/2025	93.5838	0.4645	0.1630	0.6171	5.6098	240.5521	3.8796	40.3882	51.6274	0.1988	0.0000	0.0000
22/07/2025	98.5348	0.5219	0.1683	0.6876	5.2703	241.2867	3.8002	40.2368	51.5482	0.2829	0.0000	0.0000
23/07/2025	98.4480	0.5646	0.1703	0.7302	5.5228	240.1094	3.5983	40.1901	51.4895	0.4588	0.0000	0.0000
24/07/2025	98.4224	0.5171	0.1704	0.6828	6.0717	240.9764	3.6540	40.3817	51.6412	0.2676	0.0000	0.0000
25/07/2025	98.4277	0.5225	0.1659	0.6835	5.8227	241.4685	3.6582	40.3501	51.6277	0.4206	0.0000	0.0000
26/07/2025	98.3983	0.5300	0.1751	0.6938	5.9923	241.1423	3.1722	39.0015	50.8385	0.4741	0.0000	0.0000
27/07/2025	98.1517	0.5687	0.1703	0.7326	5.3219	240.2115	3.1569	38.8842	50.7630	0.5812	0.0000	0.0000
28/07/2025	98.0001	0.4858	0.1760	0.6598	5.4628	241.3157	3.7932	39.2268	50.9450	0.2294	0.0000	0.0000
29/07/2025	98.0808	0.5164	0.1735	0.6777	5.1645	240.1446	4.3781	40.2374	51.5518	0.3594	0.0000	0.0000
30/07/2025	94.2089	0.5466	0.1674	0.7091	5.2581	239.8875	6.2538	40.2534	51.5729	0.6500	0.0000	0.0000
31/07/2025	94.3349	0.4562	0.1619	0.6120	5.2575	240.3464	3.9269	40.3348	51.8195	0.2294	0.0000	0.0000
Mínimo	93.0769	0.4500	0.1600	0.6057	4.8020	238.6555	2.7892	38.8842	50.7630	0.0994	0.0000	0.0000
Promedio	95.2145	0.4911	0.2983	0.7801	5.4020	240.7730	4.1973	40.1267	51.4752	0.3140	0.0000	0.0000
Máximo	98.5348	0.5687	2.0795	2.5319	6.0717	243.5753	6.6674	41.3478	52.1266	0.6500	0.0000	0.0000
Desv. Est.	2.0564	0.0327	0.4258	0.4161	0.3152	1.0598	1.0189	0.4634	0.2672	0.1321	0.0000	0.0000

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional I - Citygate Estacion Importacion Rio Bravo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/07/2025	92.8105	0.2453	0.1472	0.4089	5.1757	239.5646	3.4395	38.7429	50.8448	0.1682	0.0000	0.0000
02/07/2025	92.9312	0.4389	0.1447	0.5990	3.7866	238.6555	3.4047	39.4851	51.1238	0.2600	0.0000	0.0000
03/07/2025	93.0792	0.4556	0.1437	0.6048	4.4071	239.4217	3.8406	39.6246	51.1948	0.1988	0.0000	0.0000
04/07/2025	91.6821	0.4339	0.1479	0.5938	4.5606	242.2356	4.1664	39.6262	51.1968	0.2218	0.0000	0.0000
05/07/2025	93.7279	0.4272	0.1512	0.5887	4.5490	243.5683	5.7957	39.7374	51.2589	0.0994	0.0000	0.0000
06/07/2025	93.6494	0.4469	0.1608	0.6109	4.7214	240.5569	6.6674	39.7867	51.2810	0.1759	0.0000	0.0000
07/07/2025	93.2818	0.4344	0.1527	0.5938	4.5956	240.4658	5.5283	39.7707	51.2630	0.2371	0.0000	0.0000
08/07/2025	93.6275	0.4234	0.1502	0.5808	4.4911	240.8217	6.1201	39.6787	51.2359	0.1606	0.0000	0.0000
09/07/2025	93.5226	0.4315	0.1530	0.5906	4.6109	239.9588	5.4267	39.7129	51.2525	0.4818	0.0000	0.0000
10/07/2025	93.1521	0.4273	0.1501	0.5839	4.5188	243.5753	4.3781	39.6415	51.2115	0.3135	0.0000	0.0000
11/07/2025	92.8660	0.4240	0.1500	0.5805	4.7210	240.3878	4.9783	39.8301	51.3257	0.2753	0.0000	0.0000
12/07/2025	92.6005	0.4408	0.1484	0.5991	5.3772	240.5433	4.0341	40.0048	51.4047	0.5047	0.0000	0.0000
13/07/2025	93.1905	0.4368	0.1548	0.5972	5.1082	240.6148	4.0035	39.8988	51.3446	0.2753	0.0000	0.0000
14/07/2025	91.9330	0.4490	0.1510	0.6069	5.3422	240.2369	4.0536	40.1280	51.4746	0.2524	0.0000	0.0000
15/07/2025	91.3903	0.4525	0.1547	0.6224	5.0905	240.2268	4.7791	39.2758	50.1343	0.2447	0.0000	0.0000
16/07/2025	92.3088	0.4352	0.1550	0.6027	4.7251	240.3782	2.7892	39.1884	50.3061	0.3594	0.0000	0.0000
17/07/2025	92.5109	0.4502	0.3642	0.8196	4.8063	241.2355	3.0092	39.4852	51.0133	0.3365	0.0000	0.0000
18/07/2025	92.5695	0.4269	0.1535	0.5888	4.8284	242.1136	3.0789	39.8712	51.2985	0.4665	0.0000	0.0000
19/07/2025	93.2898	0.4247	0.1535	0.5986	4.5366	241.6359	3.4660	39.7303	51.1650	0.3135	0.0000	0.0000
20/07/2025	93.4184	0.4231	0.1525	0.5808	4.4598	240.3237	3.8865	39.7929	51.3018	0.2371	0.0000	0.0000
21/07/2025	92.7161	0.4226	0.1526	0.5786	4.8160	240.5521	3.8796	39.9866	51.4008	0.1988	0.0000	0.0000
22/07/2025	93.1323	0.4246	0.1551	0.5905	3.9281	241.2867	3.8002	38.4051	50.4581	0.2829	0.0000	0.0000
23/07/2025	92.8555	0.4333	0.1603	0.5970	0.5647	240.1094	3.5983	38.4438	50.4537	0.4588	0.0000	0.0000
24/07/2025	92.3421	0.4162	0.1518	0.5708	1.1397	240.9764	3.6540	38.5002	50.5150	0.2676	0.0000	0.0000
25/07/2025	92.5778	0.4099	0.1526	0.5641	0.5383	241.4685	3.6582	38.5540	50.5536	0.4206	0.0000	0.0000
26/07/2025	97.9043	0.4290	0.1530	0.5949	4.2653	241.1423	3.1722	38.5903	50.5810	0.4741	0.0000	0.0000
27/07/2025	97.8579	0.4693	0.1578	0.6284	4.5761	240.2115	3.1569	38.7337	50.6378	0.5812	0.0000	0.0000
28/07/2025	97.4785	0.4517	0.1640	0.6211	4.3217	241.3157	3.7932	38.8624	50.7475	0.2294	0.0000	0.0000
29/07/2025	93.1991	0.4052	0.1567	0.5678	1.8693	240.1446	4.3781	38.7976	50.7253	0.3594	0.0000	0.0000
30/07/2025	93.0458	0.4056	0.1502	0.5605	4.3217	239.8875	6.2538	39.7850	51.3050	0.6500	0.0000	0.0000
31/07/2025	93.3465	0.1256	0.1444	0.2749	4.2762	240.3464	3.9269	39.6202	51.2202	0.2294	0.0000	0.0000
Mínimo	91.3903	0.1256	0.1437	0.2749	0.5383	238.6555	2.7892	38.4051	50.1343	0.0994	0.0000	0.0000
Promedio	93.3548	0.4168	0.1593	0.5839	4.1622	240.7730	4.1973	39.3965	51.0074	0.3140	0.0000	0.0000
Máximo	97.9043	0.4693	0.3642	0.8196	5.3772	243.5753	6.6674	40.1280	51.4746	0.6500	0.0000	0.0000
Desv. Est.	1.5632	0.0653	0.0383	0.0799	1.2911	1.0598	1.0189	0.5410	0.3795	0.1321	0.0000	0.0000

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional II - Citygate Estacion Importacion Phenix Modelo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/07/2025	93.4625	0.6278	0.1580	0.7737	5.7797	241.2568	3.4395	40.1218	51.4889	0.1682	0.0000	0.0000
02/07/2025	94.9611	0.6350	0.1548	0.7775	5.4330	243.6524	3.4047	39.9225	51.2589	0.2600	0.0000	0.0000
03/07/2025	94.3691	0.7007	0.1482	0.8489	5.2677	243.3875	3.8406	39.8983	51.1792	0.1988	0.0000	0.0000
04/07/2025	94.3311	0.6150	0.1528	0.7537	5.3195	242.4380	4.1664	40.7108	51.6981	0.2218	0.0000	0.0000
05/07/2025	94.0790	0.6186	0.1527	0.7653	4.8436	243.4539	5.7957	39.6627	51.1306	0.0994	0.0000	0.0000
06/07/2025	94.1112	0.6029	0.1553	0.7519	4.7450	244.3769	6.6674	39.7078	51.1507	0.1759	0.0000	0.0000
07/07/2025	94.0901	0.6020	0.1618	0.7553	4.8597	243.7256	5.5283	39.8840	51.2445	0.2371	0.0000	0.0000
08/07/2025	94.1245	0.6082	0.1543	0.7539	4.8967	243.4258	6.1201	39.7040	51.1539	0.1606	0.0000	0.0000
09/07/2025	94.6971	0.6015	0.1534	0.7490	4.9923	243.3895	5.4267	39.7282	51.1620	0.4818	0.0000	0.0000
10/07/2025	94.7488	0.6200	0.1533	0.7621	5.1415	244.5438	5.1858	39.3347	50.9344	0.3151	0.0000	0.0000
11/07/2025	94.5538	0.6246	0.1512	0.7745	5.4983	243.3346	4.9783	39.4613	51.0028	0.2753	0.0000	0.0000
12/07/2025	93.9319	0.6254	0.1550	0.7752	5.7527	242.6875	4.0341	39.5062	51.0412	0.5047	0.0000	0.0000
13/07/2025	94.0915	0.6178	0.1577	0.7647	5.3818	241.9273	4.0035	39.4126	50.9709	0.2753	0.0000	0.0000
14/07/2025	93.8210	0.6396	0.1563	0.7874	5.7179	241.8699	4.0536	39.5056	51.0112	0.2524	0.0000	0.0000
15/07/2025	94.2135	0.6241	1.8824	2.4785	5.7014	242.4581	4.7791	39.5236	51.0265	0.2447	0.0000	0.0000
16/07/2025	94.3684	0.6011	1.2861	1.8607	5.0694	244.2758	2.7892	39.3071	50.9148	0.3594	0.0000	0.0000
17/07/2025	94.3071	0.6207	0.4074	1.0192	5.6272	243.9425	3.0092	39.3987	50.8653	0.3365	0.0000	0.0000
18/07/2025	94.4070	0.6187	0.3585	0.9711	5.7556	244.6542	3.0789	39.4553	51.0040	0.4665	0.0000	0.0000
19/07/2025	94.6289	0.6194	0.3676	0.9724	5.3024	241.5858	3.4660	39.3648	50.9532	0.3135	0.0000	0.0000
20/07/2025	94.7744	0.6120	0.1510	0.7579	5.3813	243.8639	3.8865	39.4065	50.9733	0.2371	0.0000	0.0000
21/07/2025	94.4629	0.6121	0.1538	0.7639	5.5684	246.2366	3.8796	39.4759	51.0235	0.1988	0.0000	0.0000
22/07/2025	94.7827	0.6455	0.1574	0.7976	6.2317	245.2654	3.8002	39.6279	51.0797	0.2829	0.0000	0.0000
23/07/2025	95.1504	0.6647	0.1572	0.8078	6.8925	245.1494	3.5983	39.8218	51.1890	0.4588	0.0000	0.0000
24/07/2025	93.4974	0.6364	0.1475	0.7762	7.4607	245.4565	3.6540	40.0117	51.3098	0.2676	0.0000	0.0000
25/07/2025	93.8615	0.6395	0.1463	0.7703	9.3189	243.1646	3.6582	40.5354	51.6084	0.4206	0.0000	0.0000
26/07/2025	92.7263	0.6310	0.1586	0.7721	8.0397	244.4235	3.1722	40.1786	51.4283	0.4741	0.0000	0.0000
27/07/2025	91.0736	0.7251	0.1430	0.8653	10.0974	246.6154	3.1569	40.7856	51.7729	0.5812	0.0000	0.0000
28/07/2025	91.9613	0.5791	0.1550	0.7250	10.2069	244.6358	3.7932	40.8369	51.8047	0.2294	0.0000	0.0000
29/07/2025	94.7822	0.6262	0.1547	0.7804	8.3162	243.1546	4.3781	40.2986	51.5024	0.3594	0.0000	0.0000
30/07/2025	94.9569	0.6799	0.1546	0.8345	5.2088	242.6762	6.2538	39.4069	51.0107	0.6500	0.0000	0.0000
Mínimo	91.0736	0.5791	0.1430	0.7250	4.7450	241.2568	2.7892	39.3071	50.8653	0.0994	0.0000	0.0000
Promedio	94.1109	0.6291	0.2715	0.8915	6.1269	243.7009	4.2333	39.7999	51.1965	0.3169	0.0000	0.0000
Máximo	95.1504	0.7251	1.8824	2.4785	10.2069	246.6154	6.6674	40.8369	51.8047	0.6500	0.0000	0.0000
Desv. Est.	0.8761	0.0300	0.3717	0.3636	1.5502	1.3086	1.0501	0.4517	0.2654	0.1334	0.0000	0.0000

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional II - Citygate Estacion Importacion Phenix Modelo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulfhídrico (mg/m3)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/07/2025	93.1885	0.5818	0.1460	0.7278	5.2991	241.2568	3.4395	39.9034	51.2667	0.1682	0.0000	0.0000
02/07/2025	93.7902	0.6068	0.1466	0.7534	4.7721	243.6524	3.4047	39.6646	51.1163	0.2600	0.0000	0.0000
03/07/2025	93.8419	0.6116	0.1414	0.7530	4.7058	243.3875	3.8406	39.6619	51.1138	0.1988	0.0000	0.0000
04/07/2025	93.8584	0.5952	0.1437	0.7389	4.7268	242.4380	4.1664	39.6536	51.1195	0.2218	0.0000	0.0000
05/07/2025	93.9504	0.5926	0.1469	0.7395	4.6615	243.4539	5.7957	39.6092	51.0954	0.0994	0.0000	0.0000
06/07/2025	93.9563	0.5835	0.1518	0.7354	4.6380	244.3769	6.6674	39.6221	51.1065	0.1759	0.0000	0.0000
07/07/2025	93.7638	0.5912	0.1519	0.7430	4.7149	243.7256	5.5283	39.7227	51.1568	0.2371	0.0000	0.0000
08/07/2025	93.9069	0.5899	0.1464	0.7364	4.6952	243.4258	6.1201	39.6315	51.1098	0.1606	0.0000	0.0000
09/07/2025	94.0935	0.5893	0.1481	0.7377	4.7545	243.3895	5.4267	39.4992	51.0278	0.4818	0.0000	0.0000
10/07/2025	94.3995	0.5952	0.1462	0.7414	4.8235	244.5438	5.1858	39.2459	50.8935	0.3151	0.0000	0.0000
11/07/2025	94.0658	0.6054	0.1462	0.7515	5.1403	243.3346	4.9783	39.3443	50.9415	0.2753	0.0000	0.0000
12/07/2025	93.6493	0.6072	0.1484	0.7557	5.5587	242.6875	4.0341	39.4537	51.0006	0.5047	0.0000	0.0000
13/07/2025	93.9736	0.6041	0.1500	0.7541	5.2384	241.9273	4.0035	39.3580	50.9485	0.2753	0.0000	0.0000
14/07/2025	93.6420	0.6246	0.1489	0.7735	5.5305	241.8699	4.0536	39.4673	50.9956	0.2524	0.0000	0.0000
15/07/2025	93.7007	0.6074	0.4007	1.0081	5.2589	242.4581	4.7791	39.2644	50.7795	0.2447	0.0000	0.0000
16/07/2025	94.1187	0.5884	0.3950	0.9833	4.8740	244.2758	2.7892	39.1496	50.7303	0.3594	0.0000	0.0000
17/07/2025	93.8095	0.6034	0.3658	0.9692	5.1899	243.9425	3.0092	39.2599	50.7950	0.3365	0.0000	0.0000
18/07/2025	93.8712	0.6026	0.2434	0.8460	5.2431	244.6542	3.0789	39.3340	50.8932	0.4665	0.0000	0.0000
19/07/2025	94.2206	0.5992	0.2522	0.8514	4.8938	241.5858	3.4660	39.2224	50.8288	0.3135	0.0000	0.0000
20/07/2025	94.3924	0.5911	0.1476	0.7387	4.8297	243.8639	3.8865	39.2548	50.9006	0.2371	0.0000	0.0000
21/07/2025	94.0826	0.5944	0.1490	0.7434	5.1269	246.2366	3.8796	39.3513	50.9517	0.1988	0.0000	0.0000
22/07/2025	94.2995	0.6101	0.1510	0.7611	4.8932	245.2654	3.8002	39.2760	50.8975	0.2829	0.0000	0.0000
23/07/2025	93.7943	0.6207	0.1509	0.7715	5.4004	245.1494	3.5983	39.3981	50.9589	0.4588	0.0000	0.0000
24/07/2025	92.6354	0.5900	0.1423	0.7323	6.5917	245.4565	3.6540	39.7671	51.1907	0.2676	0.0000	0.0000
25/07/2025	92.4119	0.5855	0.1423	0.7278	6.8198	243.1646	3.6582	39.8347	51.2313	0.4206	0.0000	0.0000
26/07/2025	91.7814	0.5861	0.1435	0.7296	7.4448	244.4235	3.1722	40.0208	51.3343	0.4741	0.0000	0.0000
27/07/2025	89.9948	0.6038	0.1388	0.7426	9.2233	246.6154	3.1569	40.5205	51.6020	0.5812	0.0000	0.0000
28/07/2025	90.1647	0.5608	0.1458	0.7067	9.0727	244.6358	3.7932	40.5191	51.6270	0.2294	0.0000	0.0000
29/07/2025	93.2621	0.5608	0.1487	0.7095	5.9760	243.1546	4.3781	39.6181	51.1240	0.3594	0.0000	0.0000
30/07/2025	94.4980	0.5680	0.1464	0.7144	4.7396	242.6762	6.2538	39.2524	50.9159	0.6500	0.0000	0.0000
Mínimo	89.9948	0.5608	0.1388	0.7067	4.6380	241.2568	2.7892	39.1496	50.7303	0.0994	0.0000	0.0000
Promedio	93.5039	0.5950	0.1775	0.7726	5.4946	243.7009	4.2333	39.5627	51.0551	0.3169	0.0000	0.0000
Máximo	94.4980	0.6246	0.4007	1.0081	9.2233	246.6154	6.6674	40.5205	51.6270	0.6500	0.0000	0.0000
Desv. Est.	1.1018	0.0151	0.0757	0.0793	1.2008	1.3086	1.0501	0.3434	0.2121	0.1334	0.0000	0.0000

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional II - Citygate Estacion Importacion Phenix Modelo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/07/2025	92.7806	0.4403	0.1374	0.5798	5.0590	241.2568	3.4395	39.8012	51.1991	0.1682	0.0000	0.0000
02/07/2025	93.0396	0.5735	0.1346	0.7209	3.7467	243.6524	3.4047	39.2940	50.9308	0.2600	0.0000	0.0000
03/07/2025	93.2904	0.5888	0.1335	0.7256	4.3358	243.3875	3.8406	39.4542	51.0054	0.1988	0.0000	0.0000
04/07/2025	92.1741	0.5685	0.1367	0.7167	4.4967	242.4380	4.1664	39.4501	51.0093	0.2218	0.0000	0.0000
05/07/2025	93.7680	0.5779	0.1393	0.7247	4.5196	243.4539	5.7957	39.5558	51.0624	0.0994	0.0000	0.0000
06/07/2025	93.7846	0.5714	0.1491	0.7237	4.5614	244.3769	6.6674	39.5380	51.0578	0.1759	0.0000	0.0000
07/07/2025	93.4486	0.5798	0.1441	0.7327	4.4535	243.7256	5.5283	39.6007	51.0891	0.2371	0.0000	0.0000
08/07/2025	93.6960	0.5768	0.1399	0.7210	4.5011	243.4258	6.1201	39.5307	51.0643	0.1606	0.0000	0.0000
09/07/2025	93.6307	0.5762	0.1427	0.7251	4.5343	243.3895	5.4267	39.1493	50.8400	0.4818	0.0000	0.0000
10/07/2025	94.0699	0.5755	0.1405	0.7206	4.4877	244.5438	5.1858	39.1314	50.8302	0.3151	0.0000	0.0000
11/07/2025	93.6903	0.5852	0.1416	0.7327	4.6754	243.3346	4.9783	39.2004	50.8704	0.2753	0.0000	0.0000
12/07/2025	93.4757	0.5890	0.1403	0.7392	5.2964	242.6875	4.0341	39.3682	50.9615	0.5047	0.0000	0.0000
13/07/2025	93.8096	0.5872	0.1463	0.7380	5.1132	241.9273	4.0035	39.3165	50.9190	0.2753	0.0000	0.0000
14/07/2025	93.4508	0.6143	0.1419	0.7619	5.3694	241.8699	4.0536	39.4117	50.9712	0.2524	0.0000	0.0000
15/07/2025	92.3737	0.5692	0.1443	0.7456	4.8671	242.4581	4.7791	38.6501	49.7704	0.2447	0.0000	0.0000
16/07/2025	93.3823	0.5747	0.1435	0.7289	4.6674	244.2758	2.7892	38.7681	50.1181	0.3594	0.0000	0.0000
17/07/2025	93.3469	0.5881	0.3259	0.9340	4.7303	243.9425	3.0092	39.1049	50.7199	0.3365	0.0000	0.0000
18/07/2025	93.2383	0.5809	0.1436	0.7377	4.8012	244.6542	3.0789	39.1786	50.7494	0.4665	0.0000	0.0000
19/07/2025	93.9209	0.5808	0.1437	0.7476	4.5558	241.5858	3.4660	39.0975	50.7069	0.3135	0.0000	0.0000
20/07/2025	93.8235	0.5739	0.1434	0.7219	4.4599	243.8639	3.8865	39.1524	50.8513	0.2371	0.0000	0.0000
21/07/2025	93.6394	0.5770	0.1433	0.7266	4.7689	246.2366	3.8796	39.2448	50.9014	0.1988	0.0000	0.0000
22/07/2025	92.9575	0.5830	0.1438	0.7386	4.4404	245.2654	3.8002	39.1402	50.8202	0.2829	0.0000	0.0000
23/07/2025	92.2900	0.5753	0.1432	0.7300	4.0914	245.1494	3.5983	39.0277	50.7810	0.4588	0.0000	0.0000
24/07/2025	91.7374	0.5546	0.1378	0.6972	5.7491	245.4565	3.6540	39.5633	51.0990	0.2676	0.0000	0.0000
25/07/2025	89.8726	0.5537	0.1308	0.6978	5.3873	243.1646	3.6582	39.4264	51.0148	0.4206	0.0000	0.0000
26/07/2025	91.2072	0.5333	0.1341	0.6919	6.5131	244.4235	3.1722	39.7632	51.1997	0.4741	0.0000	0.0000
27/07/2025	89.1545	0.5670	0.1347	0.7083	8.1509	246.6154	3.1569	40.2418	51.3991	0.5812	0.0000	0.0000
28/07/2025	89.0443	0.5489	0.1388	0.6965	7.2709	244.6358	3.7932	40.0029	51.3409	0.2294	0.0000	0.0000
29/07/2025	90.9169	0.5442	0.1428	0.6923	4.4450	243.1546	4.3781	39.1962	50.8488	0.3594	0.0000	0.0000
30/07/2025	94.0298	0.5475	0.1396	0.6929	4.2894	242.6762	6.2538	39.1271	50.8231	0.6500	0.0000	0.0000
Mínimo	89.0443	0.4403	0.1308	0.5798	3.7467	241.2568	2.7892	38.6501	49.7704	0.0994	0.0000	0.0000
Promedio	92.7681	0.5685	0.1467	0.7250	4.9446	243.7009	4.2333	39.3496	50.8985	0.3169	0.0000	0.0000
Máximo	94.0699	0.6143	0.3259	0.9340	8.1509	246.6154	6.6674	40.2418	51.3991	0.6500	0.0000	0.0000
Desv. Est.	1.4115	0.0291	0.0341	0.0505	0.9246	1.3086	1.0501	0.3329	0.3131	0.1334	0.0000	0.0000