

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional I - Citygate Estacion Importacion Rio Bravo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/09/2025	98.2325	0.4940	0.1833	0.6666	5.3521	237.3158	4.2980	40.3616	51.5940	0.6300	3.9930	0.0050
02/09/2025	97.3728	0.4959	0.1756	0.6564	5.0433	236.4816	4.4090	40.2935	51.5592	0.9700	0.0000	0.0000
03/09/2025	93.8339	0.4487	0.1669	0.6100	5.2492	237.3183	4.2170	40.0783	51.4592	0.8400	0.0000	0.0000
04/09/2025	96.4363	0.4781	0.1654	0.6433	5.6318	235.8412	4.0070	40.1774	51.4989	0.6700	0.0000	0.0000
05/09/2025	95.0339	0.4863	0.1748	0.6499	5.5785	237.6184	3.3760	40.2475	51.5366	0.3900	0.0000	0.0000
06/09/2025	98.3660	0.5333	0.1724	0.7051	5.4928	237.6415	3.1360	40.2941	51.5825	0.7900	0.0000	0.0000
07/09/2025	93.6059	0.4793	0.1639	0.6385	5.4823	238.4811	0.0000	40.1571	51.4848	0.0000	0.0000	0.0000
08/09/2025	98.3660	0.5038	0.1785	0.6743	4.5961	239.6515	2.5700	39.9689	51.3731	0.7900	0.0000	0.0000
09/09/2025	98.4341	0.5025	0.1820	0.6818	5.5575	238.4631	2.6640	40.2030	51.4991	0.6200	0.0000	0.0000
10/09/2025	93.8581	0.5008	0.1690	0.6677	5.2392	236.8543	2.8130	40.1320	51.4757	0.6600	0.0000	0.0000
11/09/2025	93.9202	0.5175	0.1680	0.6767	5.1740	236.6986	2.6180	39.9837	51.4030	0.6000	0.0000	0.0000
12/09/2025	94.0249	0.4360	0.1681	0.5986	5.3328	239.2583	1.9370	40.0333	51.4509	1.0900	0.0000	0.0000
13/09/2025	93.8823	0.4800	0.1641	0.6331	5.2287	238.6516	1.6490	40.0422	51.4453	0.6700	0.0000	0.0000
14/09/2025	93.7627	0.5023	0.1680	0.6648	5.3079	238.3247	1.4130	40.0227	51.4411	0.5800	0.0000	0.0000
15/09/2025	95.2786	0.4338	0.1656	0.5808	5.2323	239.3547	0.4250	40.1604	51.5213	0.2100	0.0000	0.0000
16/09/2025	95.6700	0.4740	0.1634	0.6252	4.5982	239.8721	0.1760	39.3531	51.0718	0.3800	0.0000	0.0000
17/09/2025	96.0108	0.5974	0.1798	0.7423	4.9916	238.6431	0.2700	39.4260	51.1065	0.2800	0.0000	0.0000
18/09/2025	95.9878	0.4303	0.1889	0.6160	5.0777	236.1222	2.5590	40.6490	51.7696	0.3300	0.0000	0.0000
19/09/2025	94.2054	0.4300	0.1837	0.6080	5.1823	236.3551	2.3370	40.1844	51.5215	0.2900	0.0000	0.0000
20/09/2025	94.0096	0.4409	0.1726	0.6114	4.8526	237.8494	2.2200	40.0598	51.4583	0.6300	0.0000	0.0000
21/09/2025	95.5603	0.4595	0.1691	0.6232	5.4278	240.1231	2.2310	40.2660	51.5631	10.2400	0.0000	0.0000
22/09/2025	98.1798	0.4603	0.1774	0.6296	5.7568	239.6328	2.4520	40.3846	51.6228	0.8600	0.0000	0.0000
23/09/2025	98.3241	0.5887	0.1703	0.7417	5.2146	238.6333	2.3830	40.2017	51.5213	0.7500	0.0000	0.0000
24/09/2025	94.6296	0.4832	0.1609	0.6395	5.3835	237.7752	2.2840	40.0658	51.4438	0.9100	0.0000	0.0000
25/09/2025	93.6298	0.4821	0.1596	0.6368	5.4440	238.6111	2.2530	40.3773	51.5996	0.7700	0.0000	0.0000
26/09/2025	93.7737	0.4753	0.1583	0.6254	5.2596	239.2383	2.0500	40.1105	51.4529	0.8600	0.0000	0.0000
27/09/2025	94.0371	0.4708	0.1644	0.6306	4.9919	239.6151	1.0440	40.0566	51.4419	0.9500	0.0000	0.0000
28/09/2025	93.7510	0.4682	0.1632	0.6276	5.0299	240.1888	2.0410	40.1465	51.4779	0.9400	0.0000	0.0000
29/09/2025	93.6977	0.4697	0.1695	0.6373	5.5170	240.1233	2.2670	40.5590	51.7060	0.4300	0.0000	0.0000
30/09/2025	94.0604	0.4619	0.1664	0.6247	5.0542	239.8345	2.1290	40.5391	51.6986	1.0400	0.0000	0.0000
Mínimo	93.6059	0.4300	0.1583	0.5808	4.5961	235.8412	0.0000	39.3531	51.0718	0.0000	0.0000	0.0000
Promedio	95.3312	0.4828	0.1704	0.6456	5.2427	238.3524	2.2743	40.1512	51.4927	0.9723	0.1331	0.0002
Máximo	98.4341	0.5974	0.1889	0.7423	5.7568	240.1888	4.4090	40.6490	51.7696	10.2400	3.9930	0.0050
Desv. Est.	1.7908	0.0395	0.0078	0.0375	0.2761	1.3072	1.1457	0.2680	0.1426	1.7706	0.7290	0.0009

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional I - Citygate Estacion Importacion Rio Bravo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulfhídrico (mg/m3)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/09/2025	96.4039	0.4694	0.1729	0.6424	3.2318	237.3158	4.2980	39.3256	51.0047	0.6300	3.9930	0.0050
02/09/2025	93.9066	0.4543	0.1637	0.6181	4.4148	236.4816	4.4090	39.9265	51.3577	0.9700	0.0000	0.0000
03/09/2025	93.5607	0.4287	0.1637	0.5924	4.8882	237.3183	4.2170	39.9905	51.4121	0.8400	0.0000	0.0000
04/09/2025	93.7438	0.4359	0.1599	0.5958	4.7252	235.8412	4.0070	39.9255	51.3725	0.6700	0.0000	0.0000
05/09/2025	93.7619	0.4408	0.1656	0.6064	4.6551	237.6184	3.3760	39.9369	51.3722	0.3900	0.0000	0.0000
06/09/2025	94.4658	0.4524	0.1633	0.6158	4.5083	237.6415	3.1360	39.7240	51.2457	0.7900	0.0000	0.0000
07/09/2025	93.2327	0.4591	0.1595	0.6186	5.2991	238.4811	0.0000	40.0157	51.4074	0.0000	0.0000	0.0000
08/09/2025	97.3262	0.4837	0.1743	0.6580	2.7416	239.6515	2.5700	38.9145	50.7654	0.7900	0.0000	0.0000
09/09/2025	94.6415	0.4753	0.1689	0.6442	4.5700	238.4631	2.6640	39.6162	51.1676	0.6200	0.0000	0.0000
10/09/2025	93.3769	0.4369	0.1630	0.5999	5.1157	236.8543	2.8130	40.0152	51.4207	0.6600	0.0000	0.0000
11/09/2025	93.6072	0.4291	0.1631	0.5921	5.0428	236.6986	2.6180	39.8805	51.3523	0.6000	0.0000	0.0000
12/09/2025	93.7132	0.4196	0.1623	0.5819	4.9849	239.2583	1.9370	39.8389	51.3363	1.0900	0.0000	0.0000
13/09/2025	93.6412	0.4186	0.1573	0.5759	4.9998	238.6516	1.6490	39.8988	51.3721	0.6700	0.0000	0.0000
14/09/2025	93.6173	0.4192	0.1609	0.5801	4.9489	238.3247	1.4130	39.9352	51.3899	0.5800	0.0000	0.0000
15/09/2025	94.0254	0.4068	0.1564	0.5632	4.7842	239.3547	0.4250	39.7185	51.2812	0.2100	0.0000	0.0000
16/09/2025	95.2280	0.4141	0.1495	0.5636	3.9798	239.8721	0.1760	39.1790	50.9811	0.3800	0.0000	0.0000
17/09/2025	95.3173	0.4217	0.1514	0.5731	3.9247	238.6431	0.2700	39.1255	50.9452	0.2800	0.0000	0.0000
18/09/2025	94.3960	0.4039	0.1804	0.5843	4.2180	236.1222	2.5590	39.6886	51.2540	0.3300	0.0000	0.0000
19/09/2025	93.7887	0.4125	0.1778	0.5903	4.5812	236.3551	2.3370	39.9659	51.4026	0.2900	0.0000	0.0000
20/09/2025	93.7835	0.4219	0.1690	0.5910	4.5599	237.8494	2.2200	39.9774	51.4064	0.6300	0.0000	0.0000
21/09/2025	93.3775	0.4288	0.1654	0.5942	4.9543	240.1231	2.2310	40.0958	51.4687	10.2400	0.0000	0.0000
22/09/2025	94.4653	0.4309	0.1647	0.5955	3.9412	239.6328	2.4520	39.8407	51.3240	0.8600	0.0000	0.0000
23/09/2025	93.5552	0.4497	0.1609	0.6106	5.0245	238.6333	2.3830	40.0143	51.4113	0.7500	0.0000	0.0000
24/09/2025	93.5408	0.4467	0.1562	0.6029	4.9983	237.7752	2.2840	39.9429	51.3770	0.9100	0.0000	0.0000
25/09/2025	93.2039	0.4661	0.1553	0.6214	5.1194	238.6111	2.2530	40.1300	51.4666	0.7700	0.0000	0.0000
26/09/2025	93.4169	0.4607	0.1539	0.6147	5.0760	239.2383	2.0500	39.9836	51.3908	0.8600	0.0000	0.0000
27/09/2025	93.7690	0.4504	0.1591	0.6095	4.5885	239.6151	1.0440	39.9582	51.3806	0.9500	0.0000	0.0000
28/09/2025	93.5526	0.4540	0.1589	0.6129	4.7331	240.1888	2.0410	40.0502	51.4288	0.9400	0.0000	0.0000
29/09/2025	93.1570	0.4563	0.1651	0.6214	4.8469	240.1233	2.2670	40.2893	51.5552	0.4300	0.0000	0.0000
30/09/2025	93.4177	0.4552	0.1615	0.6167	4.6710	239.8345	2.1290	40.1886	51.5023	1.0400	0.0000	0.0000
Mínimo	93.1570	0.4039	0.1495	0.5632	2.7416	235.8412	0.0000	38.9145	50.7654	0.0000	0.0000	0.0000
Promedio	94.0331	0.4401	0.1628	0.6029	4.6042	238.3524	2.2743	39.8364	51.3184	0.9723	0.1331	0.0002
Máximo	97.3262	0.4837	0.1804	0.6580	5.2991	240.1888	4.4090	40.2893	51.5552	10.2400	3.9930	0.0050
Desv. Est.	0.9475	0.0212	0.0072	0.0227	0.5679	1.3072	1.1457	0.3173	0.1779	1.7706	0.7290	0.0009

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional I - Citygate Estacion Importacion Rio Bravo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/09/2025	92.7424	0.4376	0.1610	0.6072	0.4658	237.3158	4.2980	38.6841	50.6465	0.6300	3.9930	0.0050
02/09/2025	93.0337	0.4279	0.1578	0.5899	0.4997	236.4816	4.4090	39.0912	50.8640	0.9700	0.0000	0.0000
03/09/2025	93.2107	0.4127	0.1591	0.5779	4.5978	237.3183	4.2170	39.9386	51.3806	0.8400	0.0000	0.0000
04/09/2025	92.8125	0.4106	0.1569	0.5721	1.9133	235.8412	4.0070	39.1440	50.9022	0.6700	0.0000	0.0000
05/09/2025	92.9004	0.4073	0.1591	0.5666	3.0567	237.6184	3.3760	39.5787	51.1407	0.3900	0.0000	0.0000
06/09/2025	92.8761	0.4218	0.1533	0.5837	0.5203	237.6415	3.1360	38.5733	50.5715	0.7900	0.0000	0.0000
07/09/2025	92.9677	0.4493	0.1500	0.6096	4.9576	238.4811	0.0000	39.8994	51.3475	0.0000	0.0000	0.0000
08/09/2025	93.7185	0.4592	0.1666	0.6258	0.4658	239.6515	2.5700	38.5509	50.5554	0.7900	0.0000	0.0000
09/09/2025	92.8786	0.4550	0.1553	0.6102	0.9858	238.4631	2.6640	38.4786	50.5065	0.6200	0.0000	0.0000
10/09/2025	93.1948	0.4197	0.1477	0.5811	4.8855	236.8543	2.8130	39.7904	51.3065	0.6600	0.0000	0.0000
11/09/2025	93.4228	0.4111	0.1516	0.5742	4.9003	236.6986	2.6180	39.7307	51.2448	0.6000	0.0000	0.0000
12/09/2025	93.2931	0.4064	0.1588	0.5683	4.7752	239.2583	1.9370	39.7073	51.2688	1.0900	0.0000	0.0000
13/09/2025	93.3400	0.4058	0.1515	0.5597	4.7702	238.6516	1.6490	39.7890	51.2984	0.6700	0.0000	0.0000
14/09/2025	93.3292	0.3982	0.1560	0.5562	4.6920	238.3247	1.4130	39.8525	51.3193	0.5800	0.0000	0.0000
15/09/2025	93.1486	0.3990	0.1456	0.5472	3.9480	239.3547	0.4250	39.1762	50.9901	0.2100	0.0000	0.0000
16/09/2025	94.5881	0.3836	0.1360	0.5335	3.5573	239.8721	0.1760	39.0592	50.9033	0.3800	0.0000	0.0000
17/09/2025	93.9973	0.3691	0.1415	0.5373	3.3192	238.6431	0.2700	38.9121	50.8445	0.2800	0.0000	0.0000
18/09/2025	92.6382	0.3760	0.1649	0.5541	3.1075	236.1222	2.5590	38.9173	50.8408	0.3300	0.0000	0.0000
19/09/2025	93.1969	0.3985	0.1706	0.5789	4.2568	236.3551	2.3370	39.7885	51.2992	0.2900	0.0000	0.0000
20/09/2025	93.4930	0.4070	0.1659	0.5785	4.2968	237.8494	2.2200	39.9270	51.3801	0.6300	0.0000	0.0000
21/09/2025	92.8603	0.4151	0.1627	0.5808	2.6296	240.1231	2.2310	39.5122	51.1311	10.2400	0.0000	0.0000
22/09/2025	92.5384	0.3482	0.1584	0.5238	0.8979	239.6328	2.4520	38.7497	50.6918	0.8600	0.0000	0.0000
23/09/2025	93.1106	0.2711	0.1530	0.4347	4.2168	238.6333	2.3830	38.7716	50.7908	0.7500	0.0000	0.0000
24/09/2025	93.1438	0.4277	0.1524	0.5847	3.8526	237.7752	2.2840	39.6098	51.1644	0.9100	0.0000	0.0000
25/09/2025	92.8343	0.4483	0.1522	0.6075	4.8868	238.6111	2.2530	39.8891	51.3449	0.7700	0.0000	0.0000
26/09/2025	93.1330	0.4443	0.1497	0.6027	4.8103	239.2383	2.0500	39.8227	51.2937	0.8600	0.0000	0.0000
27/09/2025	93.3990	0.4369	0.1548	0.5931	4.3102	239.6151	1.0440	39.8247	51.3062	0.9500	0.0000	0.0000
28/09/2025	93.2274	0.4405	0.1555	0.6027	4.5185	240.1888	2.0410	39.9475	51.3780	0.9400	0.0000	0.0000
29/09/2025	92.3817	0.4398	0.1604	0.6060	4.2447	240.1233	2.2670	40.0475	51.4208	0.4300	0.0000	0.0000
30/09/2025	92.9493	0.4488	0.1528	0.6084	4.3096	239.8345	2.1290	39.8620	51.3270	1.0400	0.0000	0.0000
Mínimo	92.3817	0.2711	0.1360	0.4347	0.4658	235.8412	0.0000	38.4786	50.5065	0.0000	0.0000	0.0000
Promedio	93.1453	0.4125	0.1554	0.5752	3.4216	238.3524	2.2743	39.4209	51.0820	0.9723	0.1331	0.0002
Máximo	94.5881	0.4592	0.1706	0.6258	4.9576	240.1888	4.4090	40.0475	51.4208	10.2400	3.9930	0.0050
Desv. Est.	0.4337	0.0377	0.0074	0.0366	1.5901	1.3072	1.1457	0.5142	0.2925	1.7706	0.7290	0.0009

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional II - Citygate Estacion Importacion Phenix Modelo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/09/2025	93.1567	0.6151	0.1626	0.7778	6.0301	240.2356	5.9851	40.3705	51.5036	0.4818	3.9930	0.0050
02/09/2025	94.0263	0.6028	0.1620	0.7523	5.2997	239.2645	6.1396	40.1725	51.4028	0.7418	0.0000	0.0000
03/09/2025	93.8883	0.5970	0.1593	0.7510	5.1973	238.8246	5.8723	39.8690	51.2413	0.6424	0.0000	0.0000
04/09/2025	93.9436	0.6224	0.1584	0.7724	5.7767	239.6851	5.5798	40.0550	51.3268	0.5124	0.0000	0.0000
05/09/2025	93.9531	0.6693	0.1618	0.8227	6.1697	238.2845	4.7012	40.2074	51.3715	0.2982	0.0000	0.0000
06/09/2025	93.2100	0.6429	0.1569	0.7935	5.6928	237.3587	4.3670	40.1035	51.3550	0.6041	0.0000	0.0000
07/09/2025	93.5120	0.6239	0.1543	0.7699	5.6654	236.9877	3.9896	39.9881	51.2882	0.0000	0.0000	0.0000
08/09/2025	93.1068	0.6240	0.1613	0.7799	5.9465	237.8523	3.5788	40.1499	51.3854	0.6041	0.0000	0.0000
09/09/2025	93.4425	0.6444	0.1656	0.7968	5.5943	236.7845	3.7097	39.9557	51.2690	0.4741	0.0000	0.0000
10/09/2025	93.9601	0.6472	0.1602	0.8064	5.1462	239.4865	3.9172	39.8617	51.2511	0.5047	0.0000	0.0000
11/09/2025	93.8637	0.6830	0.1582	0.8321	5.0769	240.4207	3.6456	39.7674	51.2106	0.4588	0.0000	0.0000
12/09/2025	94.0923	0.5852	0.1584	0.7369	5.1848	240.2123	2.6973	39.8293	51.2568	0.8335	0.0000	0.0000
13/09/2025	93.9759	0.6473	0.1594	0.7925	5.0172	239.6531	2.2963	39.8161	51.2477	0.5124	0.0000	0.0000
14/09/2025	93.8843	0.6753	0.1581	0.8282	5.1775	239.8241	1.9676	39.8042	51.2413	0.4435	0.0000	0.0000
15/09/2025	93.7526	0.6483	0.1770	0.8066	5.4552	239.6411	0.5918	40.5661	51.6360	0.1606	0.0000	0.0000
16/09/2025	92.7430	0.5983	0.1941	0.7747	5.7896	238.4525	0.2451	41.1564	51.9462	0.2906	0.0000	0.0000
17/09/2025	92.8816	0.6077	0.1873	0.7833	5.9836	239.1478	0.3760	41.6858	52.2209	0.2141	0.0000	0.0000
18/09/2025	94.1416	0.6284	0.1786	0.7929	5.3306	238.3699	3.5635	40.6680	51.6876	0.2524	0.0000	0.0000
19/09/2025	94.3312	0.5591	0.1734	0.7233	5.1851	239.2466	3.2543	39.9470	51.2980	0.2218	0.0000	0.0000
20/09/2025	94.1544	0.5724	0.1631	0.7311	5.1001	238.6158	3.0914	39.9690	51.3151	0.4818	0.0000	0.0000
21/09/2025	93.6214	0.5873	0.1585	0.7426	5.6595	239.3497	3.1067	40.1343	51.4019	7.8306	0.0000	0.0000
22/09/2025	93.0543	0.6039	0.1584	0.7558	6.0726	240.8844	3.4145	40.4439	51.6484	0.6576	0.0000	0.0000
23/09/2025	93.7576	0.7771	0.1592	0.9226	5.8150	239.8551	3.3184	40.1986	51.5197	0.5735	0.0000	0.0000
24/09/2025	94.0196	0.6365	0.1516	0.7808	5.3371	240.2356	3.1805	39.8455	51.2047	0.6959	0.0000	0.0000
25/09/2025	93.7171	0.6299	0.1501	0.7752	5.3152	239.4798	3.1374	40.0741	51.3323	0.5888	0.0000	0.0000
26/09/2025	93.8807	0.6187	0.1498	0.7625	5.1339	240.5644	2.8547	39.8491	51.2165	0.6576	0.0000	0.0000
27/09/2025	94.1327	0.6117	0.1548	0.7614	4.7004	240.3684	1.4538	39.8003	51.1935	0.7265	0.0000	0.0000
28/09/2025	93.8693	0.6130	0.1555	0.7630	4.9306	240.8941	2.8421	39.8883	51.2443	0.7188	0.0000	0.0000
29/09/2025	93.8635	0.6124	0.1597	0.7697	5.5888	239.8956	3.1569	40.3489	51.4854	0.3288	0.0000	0.0000
30/09/2025	94.1772	0.6104	0.1573	0.7593	4.9681	238.4615	2.9647	40.1642	51.4005	0.7953	0.0000	0.0000
Mínimo	92.7430	0.5591	0.1498	0.7233	4.7004	236.7845	0.2451	39.7674	51.1935	0.0000	0.0000	0.0000
Promedio	93.7371	0.6265	0.1622	0.7806	5.4447	239.2779	3.3000	40.1563	51.4034	0.7435	0.1331	0.0002
Máximo	94.3312	0.7771	0.1941	0.9226	6.1697	240.8941	6.1396	41.6858	52.2209	7.8306	3.9930	0.0050
Desv. Est.	0.4149	0.0403	0.0102	0.0381	0.3881	1.0921	1.4847	0.4220	0.2316	1.3540	0.7290	0.0009

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional II - Citygate Estacion Importacion Phenix Modelo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulfhídrico (mg/m3)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/09/2025	92.5504	0.6049	0.1563	0.7611	5.6139	240.2356	5.9851	40.2014	51.4103	0.4818	3.9930	0.0050
02/09/2025	93.8227	0.5893	0.1546	0.7439	4.5818	239.2645	6.1396	39.7497	51.1712	0.7418	0.0000	0.0000
03/09/2025	93.5954	0.5843	0.1557	0.7399	4.8677	238.8246	5.8723	39.7869	51.1955	0.6424	0.0000	0.0000
04/09/2025	93.4448	0.5939	0.1519	0.7458	5.0319	239.6851	5.5798	39.8202	51.2092	0.5124	0.0000	0.0000
05/09/2025	93.1597	0.5964	0.1568	0.7532	5.2648	238.2845	4.7012	39.9228	51.2621	0.2982	0.0000	0.0000
06/09/2025	93.0143	0.6044	0.1526	0.7569	5.4406	237.3587	4.3670	39.9448	51.2711	0.6041	0.0000	0.0000
07/09/2025	93.2321	0.6090	0.1501	0.7591	5.2881	236.9877	3.9896	39.8523	51.2177	0.0000	0.0000	0.0000
08/09/2025	92.8566	0.5981	0.1571	0.7552	5.5294	237.8523	3.5788	40.0111	51.3100	0.6041	0.0000	0.0000
09/09/2025	93.1728	0.6057	0.1562	0.7618	5.3210	236.7845	3.7097	39.8673	51.2257	0.4741	0.0000	0.0000
10/09/2025	93.5266	0.5716	0.1533	0.7249	5.0044	239.4865	3.9172	39.7952	51.2103	0.5047	0.0000	0.0000
11/09/2025	93.7148	0.5625	0.1543	0.7169	4.9346	240.4207	3.6456	39.6922	51.1593	0.4588	0.0000	0.0000
12/09/2025	93.7866	0.5557	0.1528	0.7085	4.8999	240.2123	2.6973	39.6647	51.1496	0.8335	0.0000	0.0000
13/09/2025	93.7733	0.5489	0.1487	0.6976	4.8698	239.6531	2.2963	39.7064	51.1791	0.5124	0.0000	0.0000
14/09/2025	93.7378	0.5520	0.1513	0.7033	4.8700	239.8241	1.9676	39.7246	51.1857	0.4435	0.0000	0.0000
15/09/2025	93.0412	0.5466	0.1624	0.7090	5.1418	239.6411	0.5918	40.1187	51.4012	0.1606	0.0000	0.0000
16/09/2025	92.1597	0.5578	0.1803	0.7381	5.2677	238.4525	0.2451	40.7090	51.7082	0.2906	0.0000	0.0000
17/09/2025	91.6478	0.5769	0.1773	0.7541	5.4964	239.1478	0.3760	40.9900	51.8499	0.2141	0.0000	0.0000
18/09/2025	93.4231	0.5597	0.1698	0.7295	4.6267	238.3699	3.5635	40.0621	51.3564	0.2524	0.0000	0.0000
19/09/2025	93.9554	0.5447	0.1677	0.7124	4.4781	239.2466	3.2543	39.7294	51.1849	0.2218	0.0000	0.0000
20/09/2025	93.9067	0.5582	0.1594	0.7176	4.4982	238.6158	3.0914	39.7470	51.1890	0.4818	0.0000	0.0000
21/09/2025	93.2430	0.5656	0.1555	0.7212	5.1526	239.3497	3.1067	39.9390	51.2928	7.8306	0.0000	0.0000
22/09/2025	92.7211	0.5531	0.1535	0.7066	5.6054	240.8844	3.4145	40.1376	51.4124	0.6576	0.0000	0.0000
23/09/2025	93.3577	0.6192	0.1525	0.7717	5.0232	239.8551	3.3184	39.8596	51.2130	0.5735	0.0000	0.0000
24/09/2025	93.5683	0.6076	0.1480	0.7555	4.9676	240.2356	3.1805	39.7472	51.1611	0.6959	0.0000	0.0000
25/09/2025	93.3455	0.6196	0.1460	0.7656	5.0154	239.4798	3.1374	39.8900	51.2323	0.5888	0.0000	0.0000
26/09/2025	93.5550	0.6062	0.1452	0.7514	4.9537	240.5644	2.8547	39.7627	51.1719	0.6576	0.0000	0.0000
27/09/2025	93.9104	0.5967	0.1499	0.7465	4.4955	240.3684	1.4538	39.7194	51.1514	0.7265	0.0000	0.0000
28/09/2025	93.6940	0.5992	0.1503	0.7494	4.6439	240.8941	2.8421	39.8076	51.1984	0.7188	0.0000	0.0000
29/09/2025	93.2705	0.6016	0.1559	0.7575	4.8522	239.8956	3.1569	40.0193	51.3110	0.3288	0.0000	0.0000
30/09/2025	93.6057	0.5968	0.1523	0.7491	4.6005	238.4615	2.9647	39.9053	51.2526	0.7953	0.0000	0.0000
Mínimo	91.6478	0.5447	0.1452	0.6976	4.4781	236.7845	0.2451	39.6647	51.1496	0.0000	0.0000	0.0000
Promedio	93.3264	0.5829	0.1559	0.7388	5.0112	239.2779	3.3000	39.9294	51.2748	0.7435	0.1331	0.0002
Máximo	93.9554	0.6196	0.1803	0.7717	5.6139	240.8941	6.1396	40.9900	51.8499	7.8306	3.9930	0.0050
Desv. Est.	0.5295	0.0240	0.0082	0.0215	0.3375	1.0921	1.4847	0.2894	0.1581	1.3540	0.7290	0.0009

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO:
PUNTO DE MEDICIÓN:
ZONA DE MEDICIÓN:

Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
Cruce Internacional II - Citygate Estacion Importacion Phenix Modelo
RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	84 min	3,00 max	4,00 max	4,00 max	11,0 max	271,15 (-2) max	110,00 max	37,30 - 43.6	48,20 - 53,20	6,00 max	150,00 max	0,20 max
01/09/2025	92.0858	0.5950	0.1519	0.7506	5.1206	240.2356	5.9851	39.9792	51.2898	0.4818	3.9930	0.0050
02/09/2025	92.8172	0.5725	0.1495	0.7341	4.4320	239.2645	6.1396	39.6369	51.1125	0.7418	0.0000	0.0000
03/09/2025	93.2761	0.5761	0.1508	0.7315	4.5699	238.8246	5.8723	39.7107	51.1537	0.6424	0.0000	0.0000
04/09/2025	92.6354	0.5746	0.1497	0.7294	4.5522	239.6851	5.5798	39.6820	51.1333	0.5124	0.0000	0.0000
05/09/2025	92.0964	0.5656	0.1508	0.7203	4.4624	238.2845	4.7012	39.7169	51.1516	0.2982	0.0000	0.0000
06/09/2025	92.6507	0.5919	0.1444	0.7427	5.2731	237.3587	4.3670	39.8489	51.2106	0.6041	0.0000	0.0000
07/09/2025	92.7880	0.5898	0.1410	0.7428	5.1183	236.9877	3.9896	39.7050	51.1361	0.0000	0.0000	0.0000
08/09/2025	92.4291	0.5767	0.1520	0.7346	5.3651	237.8523	3.5788	39.9007	51.2435	0.6041	0.0000	0.0000
09/09/2025	92.9137	0.5917	0.1463	0.7421	5.0573	236.7845	3.7097	39.7452	51.1583	0.4741	0.0000	0.0000
10/09/2025	93.3401	0.5431	0.1389	0.7006	4.7872	239.4865	3.9172	39.6013	51.1106	0.5047	0.0000	0.0000
11/09/2025	93.5474	0.5431	0.1485	0.6962	4.8158	240.4207	3.6456	39.6093	51.0322	0.4588	0.0000	0.0000
12/09/2025	93.4227	0.5320	0.1493	0.6856	4.6674	240.2123	2.6973	39.5408	51.0805	0.8335	0.0000	0.0000
13/09/2025	93.5594	0.5269	0.1425	0.6775	4.6446	239.6531	2.2963	39.6182	51.0811	0.5124	0.0000	0.0000
14/09/2025	93.4623	0.5262	0.1479	0.6760	4.6136	239.8241	1.9676	39.6723	51.0702	0.4435	0.0000	0.0000
15/09/2025	92.2341	0.5271	0.1514	0.6812	4.8844	239.6411	0.5918	39.7322	51.2030	0.1606	0.0000	0.0000
16/09/2025	91.1785	0.5309	0.1707	0.7174	4.9896	238.4525	0.2451	40.3703	51.5256	0.2906	0.0000	0.0000
17/09/2025	90.7038	0.5466	0.1604	0.7317	4.9389	239.1478	0.3760	40.2851	51.4692	0.2141	0.0000	0.0000
18/09/2025	92.3786	0.5320	0.1566	0.7101	4.1219	238.3699	3.5635	39.7620	51.1982	0.2524	0.0000	0.0000
19/09/2025	93.2382	0.5280	0.1613	0.6984	4.1805	239.2466	3.2543	39.5841	51.1070	0.2218	0.0000	0.0000
20/09/2025	93.2451	0.5463	0.1567	0.7054	4.2271	238.6158	3.0914	39.6772	51.1404	0.4818	0.0000	0.0000
21/09/2025	92.6681	0.5536	0.1503	0.7101	4.7686	239.3497	3.1067	39.8157	51.2128	7.8306	0.0000	0.0000
22/09/2025	92.1594	0.3584	0.1503	0.5119	5.3374	240.8844	3.4145	39.9808	51.3042	0.6576	0.0000	0.0000
23/09/2025	92.6730	0.4481	0.1456	0.6007	4.7109	239.8551	3.3184	39.7130	51.0503	0.5735	0.0000	0.0000
24/09/2025	93.1651	0.5959	0.1444	0.7437	4.5786	240.2356	3.1805	39.6014	51.0836	0.6959	0.0000	0.0000
25/09/2025	93.0407	0.6102	0.1432	0.7566	4.7616	239.4798	3.1374	39.7118	51.1338	0.5888	0.0000	0.0000
26/09/2025	93.3328	0.5931	0.1403	0.7424	4.6962	240.5644	2.8547	39.6260	51.0894	0.6576	0.0000	0.0000
27/09/2025	93.6865	0.5821	0.1461	0.7348	4.2499	240.3684	1.4538	39.6184	51.0929	0.7265	0.0000	0.0000
28/09/2025	93.3972	0.5867	0.1480	0.7391	4.4456	240.8941	2.8421	39.7333	51.1588	0.7188	0.0000	0.0000
29/09/2025	92.3580	0.5901	0.1509	0.7457	4.4173	239.8956	3.1569	39.7804	51.1784	0.3288	0.0000	0.0000
30/09/2025	93.2205	0.5889	0.1441	0.7403	4.2413	238.4615	2.9647	39.6351	51.1086	0.7953	0.0000	0.0000
Mínimo	90.7038	0.3584	0.1389	0.5119	4.1219	236.7845	0.2451	39.5408	51.0322	0.0000	0.0000	0.0000
Promedio	92.7901	0.5541	0.1495	0.7111	4.7010	239.2779	3.3000	39.7531	51.1673	0.7435	0.1331	0.0002
Máximo	93.6865	0.6102	0.1707	0.7566	5.3651	240.8941	6.1396	40.3703	51.5256	7.8306	3.9930	0.0050
Desv. Est.	0.6955	0.0501	0.0067	0.0494	0.3444	1.0921	1.4847	0.1903	0.1111	1.3540	0.7290	0.0009